

428/2001 Sb.

## VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 16. listopadu 2001,

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Změna: 146/2004 Sb.

Změna: 146/2004 Sb. (část)

Změna: 515/2006 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):

### ČÁST PRVNÍ

#### VYMEZENÍ POJMŮ

##### § 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody,
- b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě,
- c) rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,
- d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,
- e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda"),
- f) přiváděcí stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace,
- g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění včetně vypouštění nečistěných odpadních vod do vodního recipientu,

h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována,

i) odpovědným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),

j) referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody.

## ČÁST DRUHÁ

### ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

(K § 4 odst. 8 zákona)

#### § 2

(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací lze zpracovat a schválit i pro část území kraje.

(2) Část území kraje se určuje ve vztahu ke stávajícím systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

#### § 3

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracuje v tomto rozsahu:

a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo části obcí<sup>1)</sup> na území kraje nebo části kraje, pro kterou je plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracován, (dále jen "řešený územní celek"),

b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části v řešeném územním celku,

c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,

d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a rekonstrukce systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,

e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,

f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e),

g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.

#### § 4

(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracovává v digitální formě ve vazbě na geografický informační systém.

(2) Ke každému plánu rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracuje databáze plánu rozvoje jako informační výstup pro rozhodování a zpracování

koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací na území státu.

## ČÁST TŘETÍ

### EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

(K § 5 odst. 6 zákona)

#### ODDÍL PRVNÍ

#### SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

##### § 5

Majetková evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "majetková evidence") a provozní evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "provozní evidence") se nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedené v § 1 odst. 3 zákona.

#### ODDÍL DRUHÝ

#### MAJETKOVÁ EVIDENCE

##### § 6

(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předá v předepsané elektronické formě příslušnému vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence uvedené v přílohách č. 1 až 4.

(2) Vybrané údaje z majetkové evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:

a) přiváděcí řad a rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce<sup>1</sup>) a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není vzdálenost větší než 200 m,

b) stavby pro úpravu vody,

c) přiváděcí stoku a stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce,<sup>1</sup>)

d) čistírny odpadních vod.

(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.

(4) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z majetkové evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem<sup>1a</sup>) statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z majetkové evidence potvrzeným statutárním orgánem vlastníka vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z majetkové evidence s podpisem člena statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence na území kraje předává krajským úřadům Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") do konce července za předcházející kalendářní rok.

## ODDÍL TŘETÍ

### PROVOZNÍ EVIDENCE

#### § 7

(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předá v předepsané elektronické formě příslušnému vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z provozní evidence uvedené v přílohách č. 5 až 8.

(2) Vybrané údaje z provozní evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:

a) rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce<sup>1)</sup> a nejvýše několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí považovat za přibližně stejnou,

b) stavby pro úpravu vody,

c) stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce,<sup>1)</sup>

d) čistírny odpadních vod.

(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.

(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku s nejvyšší cenou podle bodu 5 v přílohách č. 1 až 4.

(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu, názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla odběru<sup>2)</sup>, bylo-li přiděleno.

(6) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou obsahují údaje o:

a) maximálním měsíčním odběru vody a o odebraném množství vody za rok,

b) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,<sup>4)</sup>

c) kategorii jakosti vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou podle § 13 zákona.

(7) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z provozní evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem<sup>1a</sup>) odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z provozní evidence potvrzeným odpovědným zástupcem provozovatele vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z provozní evidence s podpisem odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace.

(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence na území kraje předává krajským úřadům ministerstvo do konce června za předcházející kalendářní rok.

## § 8

Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody

(1) Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody (dále jen "plán kontrol jakosti vod") obsahuje tyto části:

- a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
- b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
- c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,
- d) postupy odběrů, úpravy vzorků vod a metody jejich rozborů,
- e) způsob zpracování výsledků kontrol jakosti vody a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod jsou uvedeny v příloze č. 9.

(3) Při odběru vzorků vod, včetně jejich konzervace a manipulace s nimi, se postupuje podle normových hodnot.<sup>5</sup>)

(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v průběhu výroby pitné vody musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost během celého roku v příslušném místě odběru.

(5) Při provádění rozborů vyrobené pitné vody na výstupu ze stavby pro úpravu vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu<sup>5a</sup>).

## § 9

Plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů

(1) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod obsahuje tyto části:

- a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
- b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,
- c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické

linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,

d) postupy odběrů, úpravy vzorků a metody rozborů vzorků vod a kalů,

e) způsob zpracování výsledků kontrol míry znečištění odpadních vod a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod jsou uvedeny v příloze č. 10.

(3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot.<sup>7)</sup>

(4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázáný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu.<sup>7a)</sup>

(5) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem (§ 14 odst. 3 zákona).

## § 10

Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace

(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen "výkresová dokumentace") je zjednodušená dokumentace skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního zákona.<sup>8)</sup>

(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:

a) údaje o účelu a místě stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen "stavba"), obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) technický popis stavby a jejího vybavení,

c) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby,

d) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.),

e) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.

(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného

nebo rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.

(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být zpracována v digitální formě a průběžně se upravuje podle skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo kanalizace.

## § 11

### Provozní deník

(1) Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo kanalizace. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.

(2) Je-li to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní deníky.

(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení.

## ČÁST ČTVRTÁ

### NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE A PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE

(K § 6 odst. 11 zákona)

## § 12

(1) Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se podává na tiskopise uvedeném v příloze č. 11.

(2) K žádosti se přikládá:

a) úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění k provozování živnosti v oboru "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" podle zvláštního zákona,<sup>9)</sup>

b) kopie smlouvy, popřípadě kopie smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na provozování jeho vodovodu nebo kanalizace,

c) identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence podle § 6 pro vodovody nebo kanalizace, kterých se povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace týká,

d) úředně ověřená kopie dokladu o vzdělání osoby podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a doklady umožňující posouzení příbuznosti oboru podle § 12a,

e) písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele, včetně ověřeného podpisu této osoby, nejedná-li se o fyzickou osobu podávající žádost.

## § 12a

Příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace

(K § 6 odst. 11 zákona)

(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:

- a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
- b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
- c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
- d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny vodného a stočného,
- e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
- f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
- g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
- h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny vodného a stočného,
- i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.

(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.

## ČÁST PÁTÁ

### NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O DODÁVCE VODY A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ A PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ

(K § 8 odst. 11 a 15 zákona)

#### § 13

(1) Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

- a) určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod,
- b) limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profilu přípojky,
- c) způsob zjišťování množství odebírané vody, včetně požadavků na



odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu),

d) jakost dodávané vody,

e) způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení,

f) způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,

g) v případě, že vlastník vodovodu je odlišný od provozovatele, rozsah jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,

h) dobu plnění.

(2) Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

a) určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,

b) přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,

c) výpočet množství srážkové vody,

d) způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod,

e) možnost uplatnění snížení množství odváděných odpadních vod, včetně dodavatelem uplatňovaného způsobu výpočtu snížení (§ 19 odst. 7 zákona),

f) míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod,

g) způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění,

h) způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,

i) v případě, že vlastník kanalizace je odlišný od provozovatele, specifikaci jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,

j) dobu plnění.

#### § 13a

Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování

(1) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18.

(2) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.

#### ČÁST ŠESTÁ

#### ZPŮSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZTRÁT PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU VODY NEBO NEOPRÁVNĚNÉM VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(K § 10 odst. 3 zákona)

## § 14

(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak stanoví smlouva uzavřená podle § 8 odst. 2 zákona při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu (§ 10 odst. 1 zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace (§ 10 odst. 2 zákona), posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12.

(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede provozovatel odborný výpočet podle § 27 a 29. V případech, kde se prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezenou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

(3) Náhradu ztráty za množství odvedených srážkových vod stanoví vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel výpočtem množství podle § 31 odst. 1.

(4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s kanalizačním řádem stanoví vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel podle prokázaných vícenákladů způsobených

a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu a

b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a na čistírnu odpadních vod.

## ČÁST SEDMÁ

## TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU VODOVODŮ

(K § 11 odst. 2 zákona)

## § 15

(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na maximální denní potřebu vody.

(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot.<sup>10)</sup>

(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.

(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.

(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

- (6) Vodovodní potrubí musí být chráněno proti vnější a vnitřní korozi s ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo.
- (7) Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, od vnitřního průměru 250 mm do vnitřního průměru 500 mm ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 ‰.
- (8) Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být odvětrána a přístupná.
- (9) Šachty na vodovodním potrubí musí být provedeny tak, aby armatury v nich umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.
- (10) Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot.<sup>11)</sup>
- (11) Vodotěsnost vodovodních nádrží se prokazuje zkouškou vodotěsnosti podle normových hodnot.<sup>12)</sup>
- (12) Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.<sup>13)</sup>
- (13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem upravujících oblast vodárenství.

## ČÁST OSMÁ

### ODDÍL PRVNÍ

#### POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ ČIŠTÍREN ODPADNÍCH VOD

(K § 12 odst. 1 zákona)

#### § 16

Pro účely této části se rozumí

- a) městskými odpadními vodami splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod (dále jen "odpadní vody"),
- b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech,
- c) aglomerací oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění,
- d) sběrným systémem systém kanalizačních stok shromažďující a odvádějící odpadní vody,
- e) populačním ekvivalentem (jedním ekvivalentním obyvatelem) míra

znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatížením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 60 g kyslíku/den,

f) primárním čištěním čištění odpadních vod v prvním stupni fyzikálním nebo chemickým postupem zahrnujícím sedimentaci nerozpuštěných látek nebo další postupy, při kterých se organické biologicky odbouratelné zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku vstupující vody snižuje před vypouštěním nejméně o 20 % a obsah suspendovaných látek vstupující vody se snižuje nejméně o 50 %,

g) sekundárním čištěním čištění odpadních vod ve druhém stupni postupy zahrnujícími biologické procesy jako aktivace, čištění biologickými filtry nebo jiné rovnocenné procesy,

h) dalším stupněm čištění dodatečné způsoby čištění odpadní vody umožňující vyšší stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním,

i) přiměřeným čištěním čištění odpadních vod jakýmkoliv postupem nebo systémem zneškodňování, které zajišťuje ochranu životního prostředí,

j) kalem směs vody a pevných látek oddělená přirozenými nebo umělými procesy z odpadních vod; kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,

k) vodním recipientem každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo odpadní vody.

## § 17

(1) Návrh na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod (dále jen "návrh") vychází z průzkumu současného a výhledového stavu všech aglomerací, ze kterých mohou přitékat sběrným systémem odpadní vody do čistírny odpadních vod.

(2) Návrh se zpracovává podle podkladů platných k datu, ve kterém má být čistírna odpadních vod plně vytížena.

(3) Při zpracování návrhu jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod a způsobu čištění se vychází zejména

a) ze splnění požadavků na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu se zvláštními právními předpisy<sup>14)</sup> a požadavky vodoprávního úřadu,

b) z požadavků vodoprávního úřadu na ovlivnění vodního recipientu vypouštěním vyčištěných odpadních vod,

c) z komplexního řešení sběrného systému v návaznosti na objekt čistírny odpadních vod,

d) z normových hodnot.<sup>15)</sup>

(4) Návrh nesmí být na újmu veřejnému zdraví,<sup>16)</sup> zejména pokud jde o omezení hluku, vibrací a zamezení přenosu infekce.

(5) Při rozhodování mezi více variantami musí návrh řešení vycházet z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu k požadované jakosti vyčištěných odpadních vod.

(6) Není-li vybudování sběrného systému vhodné proto, že by nepřinesl ekologický užitek nebo by byl neekonomický, použije se přiměřeného

čištění dosahujícího téže úrovně ochrany životního prostředí.

(7) Součástí návrhu je

a) stanovení způsobu těžení, odstraňování a využívání nebo zneškodňování všech zachycených odpadních produktů při čištění odpadních vod (shrabky, kal apod.),

b) způsob odvádění odpadních vod vzniklých manipulací na čistírně odpadních vod zpět do čistírenského procesu (např. kalová voda).

## § 18

(1) Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví především podle přímého měření se zohledněním budoucího vývoje spotřeby vody nebo podle normových hodnot.<sup>15)</sup>

(2) U stokové sítě jednotné soustavy se jako maximální přítok do čistírny odpadních vod použije objem zředěných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod po odlehčení za poslední odlehčovací komorou před čistírnou odpadních vod.

(3) Přítok odpadních vod přiváděných za deště do biologické části čistírny odpadních vod se navrhuje tak, aby nebyl větší než hodnota  $1,2 Q_h$  u čistíren do 5000 ekvivalentních obyvatel a než hodnota  $2 Q_d - Q_B$  u čistíren odpadních vod pro více než 5000 ekvivalentních obyvatel, pokud není odlišně navrhována biologická část, včetně dosazovací nádrže. Jestliže maximální přítok může způsobit přetížení objektů mechanického čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž), navrhne se pro zachycení přítokové vlny za deště vyrovnávací nádrž.

(4) Znečištění odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví na základě průzkumu s přesně stanovenou metodikou odběrů vzorků, výsledků chemických rozborů odpadních vod a na základě dalších údajů (zejména počtu připojených obyvatel, charakteru a kapacity průmyslové výroby).

(5) Průměrný bezdeštný denní přítok  $Q_{24}$  je výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot přiváděného znečištění v odpadních vodách, podle kterých se navrhují technologické objekty čistírny odpadních vod, ve kterých parametry návrhu obsahují údaj vztažený na den, stáří kalu, produkce kalu, produkce písku, produkce bioplynu apod.

(6) Denní přítok  $Q_v$  je výchozí hodnotou k navrhování technologických objektů čistírny odpadních vod, u nichž návrhové parametry jsou: hydraulické zatížení, doba zdržení, doba kontaktu, recirkulační poměr apod.

(7) Technologické objekty čistírny odpadních vod podle své funkce musí být posouzeny na maximální hydraulické a látkové zatížení.

(8) V uspořádání čistírny odpadních vod musí být navržen obtok celé čistírny odpadních vod, a pokud možno, obtok a náhradní propojení i u jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod. Obtoky musí být zajištěny proti zneužití.

(9) Pro navrhování plynového hospodářství čistíren odpadních vod platí normové hodnoty.<sup>17)</sup>

(10) Pro provoz hygienických zařízení v čistírně odpadních vod musí být k dispozici pitná voda.

(11) Průtoky Q uvedené v odstavcích 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovými hodnotami.<sup>15)</sup>

## ODDÍL DRUHÝ

### POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ

#### § 19

(1) Odvádění odpadních vod<sup>18)</sup> se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.

(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle normových hodnot.<sup>19)</sup>

(3) Stokové sítě se navrhují s ohledem na dlouhodobou životnost stokové sítě, obtížnost sanačních prací a na výhledový stav odkanalizovaného území.

(4) Stoková síť se navrhuje jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace.

(5) Stoky a objekty na stokách se navrhují a provádějí jako vodotěsné konstrukce. Spoje trub musí být vodotěsné.

(6) Vodotěsnost se prokazuje podle normových hodnot.<sup>20)</sup>

(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory a separátory spolehlivě rozdělit průtok odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírný odpadních vod.

(8) Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše +/- 10 mm, při sklonu nad 10 promile +/- 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout protisklon.

(9) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm.

(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení.

(11) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 50 m, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.

#### § 20

Provoz stokové sítě a čišření odpadních vod se řídí normovými hodnotami.<sup>21)</sup>

## ČÁST DEVÁTÁ

## UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

(K § 13 odst. 5 zákona)

## § 21

(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchových vodních zdrojů nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen "surová voda") a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, včetně jejich definic, jsou uvedeny v příloze č. 13.

(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjišťují postupem, který splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.

(3) Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 5 a 6.

(4) Krajskému úřadu předává provozovatel výsledky rozborů v předepsané elektronické formě stanovené ministerstvem jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu přílohy č. 9 tabulek 1 a 3.

## § 22

(1) Surová voda se odebírá především z vodních zdrojů, které se v přirozeném stavu svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, popř. biologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží požadavkům na pitnou vodu. Při rozhodování mezi několika možnými vodními zdroji se vychází z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu ke složitosti technologie úpravy a náročnosti na dopravu vody. Při výběru vodního zdroje se hodnotí i využitelná vydatnost vodního zdroje, možnost ochrany jakosti vody ve vodním zdroji, potenciální kontaminace vody a další místní podmínky.

(2) Pro zařazení do kategorie se vzorky surové vody odebírají v místě před stavbou pro úpravu vody.

(3) Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 tabulky č. 2.

(4) Zařazení surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provádí provozovatel podle vyhodnocení ukazatelů jakosti surové vody, které jsou uvedeny v příloze č. 13; směrné a mezní hodnoty pro posouzení jakosti surové vody v těchto tabulkách neuvedené určí provozovatel individuálně podle účinnosti technologie na efekt úpravy v souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu.<sup>23)</sup>

(5) Pro zařazení surové povrchové vody do kategorií uvedených v odstavci 3 se vychází z minimálně 12 vzorků odebraných v průběhu dvou let. Optimální počet vzorků činí 24 - 36.

(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.

(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným zdravotním zabezpečením vody.

## § 23

(1) Pro výběr nového zdroje surové vody se kromě ukazatelů uvedených v příloze č. 13 použijí další ukazatele uvedené v příloze č. 9 tabulce 2.

(2) Pro posouzení současné a výhledové jakosti surové vody ve zdroji povrchové vody se pro určení způsobu technologie úpravy vody provádí průzkum i za mimořádných průtokových poměrů a vyhodnocení s ohledem na možné znečišťovatele v povodí. Zároveň se provedou zkoušky upravitelnosti této vody jako podklad pro návrh určení standardní metody úpravy vody.

## ČÁST DESÁTÁ

### NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD

(K § 14 odst. 5 zákona)

#### ODDÍL PRVNÍ

#### NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

## § 24

Kanalizační řád obsahuje:

a) popis území, a to:

1. charakteristiku obce, její zvláštnosti v návaznosti na posuzované kanalizační stoky, převládající charakter průmyslu, odtokové poměry v obci (konfigurace území), stručný popis vodního recipientu, srážkové poměry, rozsah čištění odpadních vod v septicích a shromažďování v žumpách,

2. cíle příslušného kanalizačního řádu pro danou lokalitu;

b) technický popis stokové sítě, a to:

1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu,

2. údaje o situování kmenových stok,

3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění,

4. údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný),

5. uvedení důležitých objektů na kanalizaci (přečerpací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry),

6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodičita dešťů, průměrný odtokový koeficient),

7. údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci,

8. údaje o odběru vody na osobu a den a o počtu a délce kanalizačních přípojek,



9. další významné údaje související s cílem kanalizačního řádu;

c) mapovou přílohu s vyznačením:

1. hlavních producentů odpadních vod,
2. producentů s možností vzniku havarijního znečištění,
3. míst pro měření a odběr vzorků,
4. odlehčovacích komor a výustních objektů,
5. čistíren odpadních vod kanalizace,
6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení odběratelů;

d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní a srážkové vody, a to:

1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,
2. současný stav čistírny odpadních vod (bilance, koncentrace na přítoku a odtoku),
3. počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel,
4. způsob řešení oddělení dešťových vod;

e) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, a to:

1. kvalitativní hodnocení,
2. průtokové poměry;

f) seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem;<sup>24)</sup>

g) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění v souladu s přílohou č. 15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; toto ustanovení se netýká splaškových odpadních vod (§ 16 písm. b);

h) způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření množství srážkových vod u odběratelů;

i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních pohrom a jiných mimořádných situací;

j) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a kontrolu míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem;

k) způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.

§ 25

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád,

změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

## ODDÍL DRUHÝ

### POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD

#### § 26

(1) Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.

(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem.<sup>25)</sup>

## ČÁST JEDENÁCTÁ

### URČENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY BEZ MĚŘENÍ

(K § 16 odst. 5 zákona)

#### § 27

(1) Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.

(2) Byla-li odebraná voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena, určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle výše předchozího odběru. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.

## ČÁST DVANÁCTÁ

### OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY

(K § 17 odst. 9 zákona)

#### § 28

(1) Provozovatel za účelem měření množství dodané vody osadí na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního odběru.

(2) Při netypických odběrech, kdy nelze postupovat podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona, provede provozovatel odborný výpočet množství vody potřebného k zajištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezenou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřní instalace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

(3) Jestliže se při přezkoušení vodoměru zjistí v jakémkoli rozsahu měření vyšší odchylka, než připouští normová hodnota<sup>26)</sup> a po

přistoupení České republiky k Evropské unii zvláštní právní předpis,<sup>27)</sup> je považován tento vodoměr za nefunkční a postupuje se podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona.

## ČÁST TŘINÁCTÁ

### ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ

(K § 19 odst. 10 zákona)

#### ODDÍL PRVNÍ

##### § 29

(1) Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody jsou uvedena v příloze č. 12.

(2) Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

#### ODDÍL DRUHÝ

### ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD BEZ MĚŘENÍ

##### § 30

(1) Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.

(2) Byla-li vypouštěná voda v předchozím období měřena nejméně 1 rok, určí se množství vypouštěné vody za období, v němž měření není prováděno, podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.

(3) Pokud nelze postupovat podle odstavců 1 a 2, provede provozovatel odborný výpočet množství vody vypouštěného při zjištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezenou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

#### ODDÍL TŘETÍ

### ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ

##### § 31

(1) Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16.

(2) Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.

#### ČÁST ČTRNÁCTÁ

### ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ A POSTUP A ROZSAH VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ

(K § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7 zákona)

#### § 32

(1) Výpočet pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě provádí provozovatel podle technických parametrů

a) kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty<sup>28)</sup> zařazením do zvolené kategorie, nebo

b) profilu vodovodní přípojky určené velikostí její průtočné plochy zařazením do zvolené kategorie, nebo

c) množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie, a je uveden v příloze č. 17.

(2) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. a)

a) musí osazený vodoměr na vodovodní přípojce odpovídat podmínkám odběru vody na této přípojce uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona,

b) se použije, je-li osazen vodoměr o vyšším qp, než odpovídá předpokládanému běžnému odběru za účelem zajištění pitné vody dostatečného tlaku nebo k hašení požáru, kapacita osazeného vodoměru,

c) u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, provádí se výpočty příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody uvedené v příloze č. 12.

(3) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. b)

a) musí odpovídat průtočná plocha instalované vodovodní přípojky podmínkám odběru vody uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona,

b) je určena průtočná plocha vodovodní přípojky průměrem odbočky z rozvodného řadu nebo výstupu přípojky do prostoru před vodoměrem (před redukcí apod.).

(4) Podkladem pro výpočet podle odstavce 1 písm. c) je množství odebrané vody v předchozím roce zjištěné podle § 27 a 28.

#### § 33

(1) Pro určení pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě v případě, že množství vypouštěné odpadní vody je shodné s dodávaným množstvím pitné vody, platí ustanovení § 32 obdobně.

(2) Výpočet pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě u odběratelů, kteří vypouští odpadní vodu z jiných zdrojů než dodavatelem měřených, a u odběratelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, provede provozovatel podle přílohy č. 17.

#### § 34

Obtoky vody před vodoměrem, požární vodovody a napojení k odběru vody předané mezi provozovateli (např. u skupinových vodovodů) jsou posuzovány individuálně podle konkrétní situace.

#### § 35

(1) Pro nejmenší vodoměry  $q_p = 1,5 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ , vodovodní přípojku nejmenšího vnitřního průměru = 3/4" a nejnižší množství odebrané vody 30 m<sup>3</sup> za rok v oblasti, pro kterou je zpracována cenová kalkulace vodného, je maximální roční sazba pevné složky vodného určena cenou za 30 m<sup>3</sup> vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou cenu.

(2) Pro maximální roční sazbu pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě platí obdobně ustanovení odstavce 1.

#### § 35a

Vyúčtování podle § 36 odst. 5 zákona se provádí postupem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 19.

### ČÁST PATNÁCTÁ

#### TECHNICKÝ AUDIT

(K § 38 odst. 6 zákona)

#### § 36

(1) Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:

- a) úvod (zadání auditu);
- b) výchozí podklady (např. údaje provozní evidence, cenové kalkulace, smlouvy týkající se provozu);
- c) specifikace majetku podle majetkové evidence;
- d) provozní údaje:
  1. popis výroby a její vyhodnocení,
  2. zhodnocení zajištění jakosti vyráběné pitné vody a vypouštěné odpadní vody,
  3. rozbor nákladů a cenových kalkulací,
  4. personální vyhodnocení (počet a zařazení zaměstnanců),
  5. popis a vyhodnocení smluvních vztahů;
- e) analýzu současného stavu
  1. srovnávací,

2. úvahovou;

f) závěry v oblastech

1. péče o infrastrukturní majetek a jeho provozuschopnost,

2. provozování (výroba a vztah k odběratelům),

3. ekonomie a ceny,

4. smluvní vztahy;

g) návrh opatření pro

1. vlastníka vodovodu nebo kanalizace,

2. obce,

3. provozovatele,

4. vodoprávní úřad,

5. ministerstvo.

(2) Žadatelé o zápis do seznamu technických auditorů zašlou ministerstvu písemnou žádost obsahující:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, adresu žadatele a místo jeho trvalého pobytu nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí,

b) kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

c) doklady o vykonané praxi,

d) soupis vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací,

e) popis dosavadní odborné činnosti.

(3) Žádosti o zápis do seznamu technických auditorů se podávají ministerstvu. Součástí žádosti je i souhlas se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů.

(4) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5 zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.

(5) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédnou komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.

## ČÁST ŠESTNÁCTÁ

### USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

## § 37

Zrušují se:

1. vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích,
2. vyhláška č. 185/1988 Sb., kterou se mění vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

## § 38

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Ministr:

Ing. Fencel v. r.

Příl.1

### VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:  
PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD: ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ:

#### 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

##### A/ Název:

Lokalizace příváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě -  
Nepřímé určení polohy příváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě:

Název části obce:	Kód části obce:
Název katastrálního území:	Kód katastrálního území:
Název příslušné obce:	Kód základní územní jednotky:

Souřadnice pro příváděcí řad:	
Souřadnice x (konec řadu):	Kód katastrálního území konce
Souřadnice y (konec řadu):	příváděcího řadu:

##### B/ Rozvodná vodovodní síť určena pro:

Katastrální území:	Počet:
Názvy katastrálních území:	Kód katastrálních území:

##### C/ Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:

samostatný                      místní                      skupinový

#### 2) VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU):

Vodní zdroje vlastní:	Převzatá voda:
Podzemní	Podzemní
Povrchový	Povrchová
Směs podzemní a povrchové	Směs podzemní a povrchové
Připojení rozvodné vodovodní sítě na příváděcí řad místního nebo skupinového vodovodu:	Identifikační číslo majetkové evidences příváděcího řadu:
Název skupinového vodovodu:	

Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody: Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody:

Název stavby pro úpravu vody:

3) OBYVATELSTVO: (pro rozvodnou vodovodní síť)

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:  
Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech:

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vodovodní řady v km

Celková délka: Přepočtená délka:

Velikost: Trubní materiál (celkem):  
do DN 100 mm: Kovové:  
od DN 101 mm do 300 mm: Plasty:  
od DN 301 mm do 500 mm: Jiné:  
větší než 500 mm:

-----  
Vodojemy

Počet: Celkový objem: m3  
Vodovodní přípojky Vodoměry  
Počet: Počet:  
Čerpací stanice  
Počet:

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů: tis. Kč

6) VLASTNÍK VODOVODU:

A/ Fyzická osoba:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- datum narození:
- identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
- adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

- obchodní firma nebo název:
- identifikační číslo:
- sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon: fax:  
e-mail:

7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
Datum zpracování: Jméno zpracovatele:

Místo zpracování: Razítko zpracovatele:  
-----



Vysvětlivky:

Rozvodná vodovodní síť zahrnuje:

Hlavní řad: vodovodní řad rozvádějící vodu v jednotlivých pásmech nebo zásobovacích okrcích ve spotřebišti (bez přímého odběru vody).

Rozváděcí řad: vodovodní řad pro rozvod vody ve spotřebišti, jsou na něj napojeny vodovodní přípojky.

Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcího řadu:

Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území konce přiváděcího řadu - IČ vlastníka - znak pro vodovodní řad.

Identifikační číslo majetkové evidence rozvodné vodovodní sítě:

Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace rozvodné vodovodní sítě - IČ vlastníka - znak pro vodovodní řad.

K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území: označení podle číselníků Českého statistického úřadu ČSÚ a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Souřadnice: (pro nově zahajované stavby) zjištění pro přívodní řad se provede buď přímým zaměřením majetku nebo umístěním v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:

Samostatný ..... zásobuje pouze část obce

Místní ..... zásobuje více částí stejné obce

Skupinový ..... zásobuje dvě nebo více obcí

Skupinový vodovod je technicky ucelené vodovodní zařízení, které dodává vodu odběratelům dvou nebo více obcí.

K bodu 5)

Výpočet ceny se pro účely vybraných údajů majetkové evidence provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.2

## VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY:                      BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY:  
(ÚPRAVNA VODY)    (DEZINFEKCE VODY)

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název stavby pro úpravu nebo zdroje bez technologie úpravy vody:

Lokalizace - nepřímé určení polohy stavby pro úpravu vody nebo zdroje bez technologické úpravy vody:

Název části obce:                      Kód části obce:  
 Název katastrálního území:        Kód katastrálního území:  
 Název příslušné obce:                Kód základní územní jednotky:

B/ Stavba určena pro:  
 Katastrální území:                      Počet:  
 Názvy katastrálních území:        Kód katastrálních území:

C/ Příslušnost stavby pro úpravu vody k systému vodovodu:

          samostatný                      místní                      skupinový

## 2) VODNÍ ZDROJ (SUROVÁ VODA):

Lokalizace odběru surové vody  
 Podzemní voda:                      Identifikační číslo odběru  
 (vrt, studna, infiltrace atd.)        podzemní vody:  
 Vodní tok                              Identifikační číslo odběru  
 název:                                  povrchové vody:  
 Vodní nádrž                            Identifikační číslo odběru  
 název:                                  povrchové vody:  
 Kategorie surové vody (§ 22 vyhlášky)

## 3) OBYVATELSTVO:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:  
 Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech:

## 4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

A/ Technologie úpravy vody

Bez úpravy	Sedimentace
Dezinfekce	Dvoustupňová úprava
Odkyselování filtrací	Filtrace přes aktivní uhlí
Koagulační filtrace	Biologická filtrace
Odželezňování 1 st./2 st.	Oxidace
Odmanganování 1 st./2 st.	Ozonizace
Umělá infiltrace	Stabilizace
Filtrace	Denitrifikace
Jiná - název	
ÚV záření	

Technologie podle kategorie upravitelnosti:

B/ Chemické výrobky pro úpravu vody

Chlor		Destabilizační činidlo na bázi Fe
Oxid chloričitý	Vápenný hydrát	Destabilizační činidlo na bázi Al
Chlornan sodný	Uhličitan sodný	Pomocné agregační činidlo
Ozón	Aktivní uhlí práškové	Jiné - název
Oxid uhličitý	Manganistan draselný	

C/ Odpadové hospodářství

Zpracování kalu			
Gravitační	strojní	jiné	žádné
Odvodnění kalu			
Lis	odstředivka	kalové pole	žádné

D/ Kapacitní údaje:

428\_2001\_Sb

Kapacita úpravy vody (projektovaná): I/s  
nebo  
využitelná kapacita zdrojů (bez úpravy): I/s  
z toho podzemní I/s

#### 5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů: tis. Kč

#### 6) VLASTNÍK VODOVODU:

A/ Fyzická osoba:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- datum narození:
- identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
- adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právní osoba:

- obchodní firma nebo název:
- identifikační číslo:
- sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                fax:  
e-mail:

#### 7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
Datum zpracování:                Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                Razítko zpracovatele:  
-----

Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody (s technologií pro úpravu vody):

Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace vody - IČ vlastníka - znak stavby pro úpravu vody.

Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody (bez technologie úpravy):

Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace stavby pro provádění dezinfekce - IČ vlastníka - znak stavby pro úpravu vody.

K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

Kód (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území:

označení podle číselníků Českého statistického úřadu ČSÚ a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:

Samostatný ..... zásobuje pouze část obce

Místní ..... zásobuje více částí stejné obce

Skupinový ..... zásobuje dvě nebo více obcí  
 Skupinový vodovod je technicky ucelené vodovodní zařízení, které  
 dodává vodu odběratelům dvou nebo více obcí.

K bodu 2)

Identifikační číslo odběru vody:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých  
 zákonů (vodní zákon).

K bodu 4)

Technologie úpravy vody - označí se technologický proces. Údaj pro  
 kategorie upravitelnosti je podle tabulky č. 2 přílohy č. 13.

K bodu 5)

Výpočet ceny se pro účely vybraných údajů majetkové evidence  
 provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje  
 poskytovány.

Příl.3

### VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:  
 PŘIVÁDĚCÍ STOKA: STOKOVÁ SÍŤ:

#### 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název:

Lokalizace přiváděcí stoky nebo stokové sítě - Nepřímé určení  
 přiváděcí stoky nebo stokové sítě:

Název části obce:	Kód části obce:
Název katastrálního území:	Kód katastrálního území:
Název příslušné obce:	Kód základní územní jednotky:

Lokalizace pro přiváděcí stoku:

Souřadnice x (konec stoky):	Kód katastrálního území konce
Souřadnice y (konec stoky):	přiváděcího stoky:

B/ Kanalizační stoka odkanalizuje:

Katastrální území:	Počet:
Názvy katastrálních území:	Kód katastrálních území:

C/ Příslušnost kanalizační stoky k systému vodovodu:

samostatný                      místní                      skupinový

#### 2) VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):

A/ Do vodního recipientu bez čištění

Povolené množství k vypouštění:                      tis. m<sup>3</sup>/rok

Počet volných výústí:  
Název vodního recipientu:  
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

B/ Napojení stokové sítě na ČOV ve stejném katastrálním území:  
Název katastrálního území:                      Kód katastrálního území:  
Identifikační číslo ČOV:  
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

C/ Napojení stokové sítě na ČOV v jiném katastrálním území:  
Název katastrálního území:                      Kód katastrálního území:  
Identifikační číslo ČOV:  
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

### 3) OBYVATELSTVO (PRO STOKOVOU SÍŤ):

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci nebo jejích částech:  
Počet obyvatel připojených na stokovou síť:                      (odvedeno na ČOV)  
Počet obyvatel připojených na stokovou síť:                      (do volných výústí)

### 4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kanalizační stoky v km

Celková délka:	Profily kanalizačních stok: do 300 mm:
Materiál:	od 301 do 500 mm:
Kamenina:	od 501 do 800 mm:
Beton:	větší než 800 mm:
Plasty:	
Jiné:	

-----  
Druh stokové sítě:

Jednotná	Oddílná
Dešťová	Splašková
Gravitační	Tlaková
Podtlaková	

-----  
Objekty na stokové síti:

Dešťové nádrže:		
Počet:	Celkový objem:	m <sup>3</sup>
Kanalizační přípojky:		
Počet:	Odlehčovací komory	Počet:
	Čerpací stanice	Počet:

### 5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů:      tis. Kč

### 6) VLASTNÍK KANALIZACE:

A/ Fyzická osoba:  
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:  
b) datum narození:  
c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:  
d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):  
B/ Právník osoba:  
a) obchodní firma nebo název:  
b) identifikační číslo:  
c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:  
 telefon: fax:  
 e-mail:

## 7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
 Datum zpracování: Jméno zpracovatele:

Místo zpracování: Razítko zpracovatele:  
 -----

## Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcí stoky:  
 Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území konce  
 přiváděcí stoky - IČ vlastníka - znak pro kanalizační stoku.

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:  
 Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace  
 stokové sítě - IČ vlastníka - znak pro kanalizační stoku:

## K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

Kódy (čísla): základní územní jednotky, části obce, katastrálního území: označení podle číselníků Českého statistického úřadu ČSÚ a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Souřadnice (pro nově zahajované stavby): zjištění pro přiváděcí stoku se provede buď přímým zaměřením majetku nebo umístěním v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Příslušnost k systému kanalizace:

Samostatný ..... zásobuje pouze část obce  
 Místní ..... zásobuje více částí stejné obce  
 Skupinový ..... zásobuje dvě nebo více obcí

## K bodu 2)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

Identifikační číslo čistírny odpadních vod:

Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace  
 čistírny odpadních vod - IČ vlastníka - znak pro čistírnu  
 odpadních vod.

Kanalizační stoky se vykazují samostatně pro uvedené alternativy A/, B/, C/.

## K bodu 5)

Výpočet ceny se pro účely vybraných údajů majetkové evidence provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.4

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA  
ODPADNÍCH VOD

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:  
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název:

Lokalizace čistírny odpadních vod - Nepřímé určení polohy  
čistírny odpadních vod:

Název části obce:	Kód části obce:
Název katastrálního území:	Kód katastrálního území:
Název příslušné obce:	Kód základní územní jednotky:

B/ Čistírna odpadních vod určena pro:

Katastrální území:	Počet:
Názvy katastrálních území:	Kód katastrálních území:

C/ Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

samostatný                      místní                      skupinový

2) VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU:

Název vodního recipientu:  
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

3) OBYVATELSTVO:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo  
jejich částech odkanalizovaných na čistírnu odpadních vod:  
Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:  
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních  
vod:

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

Projektové parametry:	Projektovaná kapacita:	m <sup>3</sup> /den (Qd)
	Projektovaná kapacita:	kg BSK <sub>5</sub> /den
	Projektovaná kapacita:	ekvivalentní obyvatelé

Způsob čištění odpadní vody

Mechanické	Mechanicko-biologické	Dočištění
Odstranění dusíku	Odstranění fosforu	Jiné

Kalové hospodářství:

Stabilizace:		
aerobní	anaerobní	žádná
Odvodnění kalu:		

strojn<sup>í</sup> gravitační žádn<sup>é</sup>  
 Úprava kalu:  
 Plynové hospodářství:

## 5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů: tis. Kč

## 6) VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:

A/ Fyzická osoba:

- a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- b) datum narození:
- c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
- d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právní osoba:

- a) obchodní firma nebo název:
- b) identifikační číslo:
- c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon: fax:  
 e-mail:

## 7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
 Datum zpracování: Jméno zpracovatele:

Místo zpracování: Razítko zpracovatele:  
 -----

Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:  
 Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace  
 čistírny odpadních vod - IČ vlastníka - znak pro čistírnu  
 odpadních vod.

K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající  
 evidenci vlastníka.

Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního  
 území: označení podle číselníků Českého statistického úřadu ČSÚ a  
 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Příslušnost k systému kanalizace:

Samostatný ..... čistí odpadní vody z části obce  
 Místní ..... čistí odpadní vody z více částí stejné obce  
 Skupinový ..... čistí odpadní vody z dvou nebo více obcí

K bodu 2)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:  
 Podle vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

K bodu 3)



Ekvivalentní obyvatel:  
Podle § 16 vyhlášky.

K bodu 4)

Dočištění: dočištění v čistírnách odpadních vod s III. stupněm čištění (terciární čištění odpadních vod).

K bodu 5)

Výpočet ceny se pro účely vybraných údajů majetkové evidence provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.5

#### VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:  
ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ:

##### 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek) podle této přílohy:

Řádek	Identifikační číslo majetkové evidence
1	
2	
3	
4	
...	

##### 2) OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:

Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech:

##### 3) BILANČNÍ ÚDAJE: tis. m<sup>3</sup>/rok

Voda vyrobená určená k realizaci: Voda fakturovaná pitná celkem:

Voda převzatá: z toho:

Voda předaná: pro domácnost:

pro zemědělství:

pro průmysl:

ostatní:

Voda nefakturovaná:

z toho:

ztráty vody v trubní síti:

vlastní potřeba vody:

ostatní nefakturovaná voda:

Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu:      l/km/den

#### 4) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Vodné:                      Kč/m<sup>3</sup>      Vodné celkem:              tis. Kč

Poruchy na rozvodné

vodovodní síti:              počet

#### 5) ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI:

Název rozhodující části obce:

Název obce:

Katastrální území lokalizace rozvodné vodovodní sítě:

-----  
 Sloupec č.                                      1    2    3    4  
 -----

Odebrané vzorky pro rozbor (počet)

-----  
 Z toho: na mikrobiologické  
 a biologické rozbor

-----  
 Z toho: na fyzikálně chemické rozbor

Sloupec č.:

- 1 Počet odebraných vzorků (rozsah rozboru minimálně monitorovací podle tabulky č. 3 přílohy č. 9).
- 2 Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit\* (MH, NMH).
- 3 Procento vzorků s překročenými limity\* (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.
- 4 Procento vzorků s překročenými limity\* (NMH) z počtu odebraných vzorků.

\* Limity podle zvláštního právního předpisu.

-----  
 Počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem:

Celkový počet kontrolních míst na síti:

#### 6) VLASTNÍK:

Rozhodující vlastník rozvodné vodovodní sítě:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnícká osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSC, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon: fax:

e-mail:

#### 7) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSC, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnícká osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSC, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon: fax:

e-mail:

#### 8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
Datum zpracování:

Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:

Razítko zpracovatele:  
-----

Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za funkční celek.

Identifikační číslo provozu evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v 1. řádku bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČ provozovatele.

K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Na 1. řádek se uvede identifikační číslo rozhodujícího majetku.

K bodu 3)

Bilanční údaje:

Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P 8b-01 (Český statistický úřad).

Voda vyrobená určená k realizaci: Uvádí se množství vyrobené vody ve vlastních stavbách pro úpravu vody po připočtení množství vody převzaté od jiného provozovatele vodovodu, příp. od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli vodovodu.

Voda převzatá: Uvádí se množství vody převzaté provozovatelem vodovodu od jiného provozovatele vodovodu, popřípadě od jiných organizací.

Voda předaná: Uvádí se množství vody předané jinému provozovateli vodovodu.

Voda fakturovaná pitná: Ukazatel zahrnuje množství vody fakturované přímým odběratelům. Kde je osazen vodoměr, měří se množství odpočtem vodoměru, kde není, určí se množství fakturované vody výpočtem pomocí směrných čísel potřeby vody nebo jiným způsobem podle této vyhlášky.

Ztráta vody v trubní síti: Vykazují se ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí nebo armatur, dále únikem vody při haváriích a přečerpání vodojemů, ztráty vody vzniklé nepřesností vodoměrů, vyššími odběry než odpovídá fakturaci podle ročních směrných čísel a ztráty způsobené odcizením vody.

Vlastní potřeba vody: Je množství vody využité provozovatelem pro potřebu provozu k proplachování vodovodní sítě, kanalizační sítě, zkoušení vodoměrů apod.

Ostatní nefakturovaná voda: Uvádí se množství vody sloužící jiným potřebám, pokud toto množství vody není provozovateli hrazeno. Jde např. o vodu sloužící k požárním účelům.

K bodu 4)

Ekonomické údaje:

Vodné celkem: Ukazatel zahrnuje celkové tržby za vodu fakturovanou (bez DPH).

K bodu 5)

Údaje o jakosti vody v rozvodné vodovodní síti:

Vyplňují se pro funkční celek vykazované rozvodné vodovodní sítě.

K bodu 6)

Vlastník

Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 8)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.6

#### VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:

S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY:           BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY:  
(ÚPRAVNA VODY)                               (DEZINFEKCE VODY)

#### 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek) podle této přílohy:

-----  
Řádek           Identifikační číslo majetkové evidence  
-----

2) BILANČNÍ ÚDAJE:   tis. m3/rok

Voda vyrobená celkem:

Ze zdrojů surové vody:

Povrchová:            Voda technologická:  
 Podzemní:            Kaly z úpravny vody:         t sušiny/rok  
 Infiltrace:

Identifikační číslo odběru povrchové vody:

Identifikační číslo odběru podzemní vody:

### 3) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Náklady na 1 m<sup>3</sup> vyrobené vody:         Kč/m<sup>3</sup>  
 Spotřeba elektrické energie:             Mwh/rok

### 4) ÚDAJE O JAKOSTI VYROBENÉ VODY:

Název stavby pro úpravu vody:

-----  
 Sloupec č.                                    1   2   3   4  
 -----

Odebrané vzorky pro rozbory (počet)

-----  
 Z toho: na mikrobiologické  
 a biologické rozbory

-----  
 Z toho: na fyzikálně chemické rozbory

-----  
 Sloupec č.:

- 1 Počet odebraných vzorků (rozsah rozboru minimálně monitorovací podle tabulky č. 3 přílohy č. 9).
- 2 Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit\* (MH, NMH).
- 3 Procento vzorků s překročenými limity\* (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.
- 4 Procento vzorků s překročenými limity\* (NMH) z počtu odebraných vzorků.

\* Limity podle zvláštního právního předpisu.

-----

Počet dnů, kdy byl alespoň u jednoho ukazatele překročen limit (MH, NMH):

Počet dnů sledovaného období:

Počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem:

### 5) VLASTNÍK:

Vlastník stavby pro úpravu vody nebo zdroje bez úpravy vody:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnícká osoba:

- a) obchodní firma nebo název:
- b) identifikační číslo:
- c) sídlo (PSC, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                      fax:  
e-mail:

## 6) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

- a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- b) datum narození:
- c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
- d) adresa místa trvalého pobytu (PSC, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právní osoba:

- a) obchodní firma nebo název:
- b) identifikační číslo:
- c) sídlo (PSC, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                      fax:  
e-mail:

## 7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:                      obec

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
Datum zpracování:                      Jméno zpracovatele:Místo zpracování:                      Razítko zpracovatele:  
-----

Vysvětlivky:

Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v bodě 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČ provozovatele.

K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:  
Podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

K bodu 2)

Bilanční údaje

Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P 8b-01 (Český statistický úřad).

Voda vyrobená celkem (ve vlastní stavbě pro úpravu vody): Ukazatel zahrnuje celkové množství vody vyrobené ve vlastních vodohospodářských zařízeních, tj. včetně vody nefakturované (ztráty vody v trubní síti, vlastní potřeba vody, ostatní nefakturovaná voda).

Voda technologická: Zahrnuje množství vody potřebné pro technologické účely výroby vody (jímání vody a úpravu vody), např. pro odkalování studní, násosky, nádrží v úpravárnách vody, praní filtrů. Nezahrnuje se do vody vyrobené.

Identifikační číslo odběru vody:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých

zákonů (vodní zákon).

K bodu 4)

Údaje o jakosti vyrobené vody:  
Vyplňují se pro každou stavbu pro úpravu vody jednotlivě.

K bodu 5)

Vlastník:

Uvede se vlastník, jehož majetek je provozován a je uveden v bodu  
1) základních údajů této přílohy.

K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje  
poskytovány.

Příl.7

#### VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:  
STOKOVÁ SÍŤ:

##### 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující  
provozovaný majetek (tj. funkční celkem) podle této přílohy:

Řádek	Identifikační číslo majetkové evidence
1	
2	
3	
4	
...	

##### 2) OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:  
Počet obyvatel připojených stokovou sítí na čistírnu odpadních vod (ČOV):  
Počet obyvatel připojených stokovou sítí na volné výústě:

##### 3) NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):

Identifikační číslo ČOV, na kterou je stoková síť napojena:  
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:

##### 4) BILANČNÍ ÚDAJE: tis. m<sup>3</sup>

Vypouštěné odpadní vody do stokové sítě (bez vod srážkových): Z toho: splaškové:  
průmyslové a ostatní:

Odpadní vody vypouštěné stokovou sítí přímo do vod. recipientu:  
 Odpadní vody odvedené stokovou sítí na ČOV:

Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výústí celkem v t/rok:  
 (přímo do vodního recipientu)

BSK5 : Nerozpuštěné látky: Dusík anorganický:  
 CHSKCr: Dusík amoniakální: Fosfor celkový:  
 Dusík celkový: Jiné: RAS, AOX, Rtuť, Kadmium

Identifikační čísla vypouštění odpadních vod z jednotlivých volných výústí:

#### 5) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod: tis. Kč  
 Stočné: Kč/m<sup>3</sup>  
 Stočné celkem: tis. Kč

Poruchy na stokové síti: počet

#### 6) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ:

Název rozhodující části obce:  
 Název obce:  
 Katastrální území lokalizace stokové sítě:

Identifikační číslo majetkové evidence	Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výústí	Počet vzorků nevyhovujících tj. přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli	Procentovzorků nevyhovujících za rok, tj. přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli

Počet volných výústí do vodního recipientu:

#### 7) VLASTNÍK:

Vlastník stokové sítě:

A/ Fyzická osoba:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- datum narození:
- identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
- adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právník osoba:

- obchodní firma nebo název:
- identifikační číslo:
- sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon: fax:  
 e-mail:

#### 8) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- datum narození:



- c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:  
 d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právní osoba:

- a) obchodní firma nebo název:  
 b) identifikační číslo:  
 c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon: fax:  
 e-mail:

#### 9) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
 Datum zpracování:

Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:

Razítko zpracovatele:  
 -----

Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za funkční celek.

Identifikační číslo provozu evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v 1. řádku bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČ provozovatele.

K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:  
 Podle přílohy č. 3 této vyhlášky. Na 1. řádek se uvede identifikační číslo rozhodujícího majetku.

K bodu 3)

Identifikační číslo čistírny odpadních vod:  
 Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace čistírny odpadních vod - IČ vlastníka - znak pro čistírnu odpadních vod.

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:  
 Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

K bodu 4)

Bilanční údaje:  
 Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P 8b-01 (Český statistický úřad).

Vypouštěné odpadní vody do stokové sítě:  
 Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Zahrnuje se celkové množství vypouštěných odpadních vod (bez chladících, vody pro klimatizační zařízení, vody srážkové a drenážní), které se vypouští kanalizacemi do povrchových vod, nebo které jsou odvedeny na čistírnu odpadních vod.

Splaškové odpadní vody: Z celkového množství vypouštěných odpadních vod se uvádí množství splaškových odpadních vod (viz § 16 vyhlášky).

K bodu 5)

Ekonomické a technické údaje:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod podle vodního zákona.

Stočné celkem: Ukazatel zahrnuje celkové tržby za odváděnou odpadní vodu včetně čištěné (bez DPH).

K bodu 6)

Údaje o jakosti vypouštěné vody:

Vyplní se pro volné výústí vykazovaného funkčního celku stokové sítě.

p... přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod podle § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Analyzovaný vzorek... směsné vzorky.

K bodu 7)

Vlastník

Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 9)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.8

#### VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celkem) podle této přílohy:

-----  
Řádek            Identifikační číslo majetkové evidence  
-----

2) OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na čistírnu odpadních vod:

Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:

3) BILANČNÍ ÚDAJE:    tis. m<sup>3</sup>

Množství čištěných odpadních vod celkem z toho: splaškové:  
 (včetně srážkových): průmyslové a ostatní:  
 z toho mechanicky: srážkové:  
 biologicky:  
 technologií dočišťování (terciární):

Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu za rok:

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok)

BSK5 : Nerozpuštěné látky: Dusík anorganický:  
 CHSKCr: Dusík amoniakální: Fosfor celkový:  
 Dusík celkový: Jiné: RAS, AOX, Rtuť, Kadmium

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok)

BSK5 : Nerozpuštěné látky: Dusík anorganický:  
 CHSKCr: Dusík amoniakální: Fosfor celkový:  
 Dusík celkový: Jiné: RAS, AOX, Rtuť, Kadmium

Identifikační čísla vypouštění odpadní vody:

Využití a zneškodnění kalu (v t sušiny/rok)

přímá aplikace: kompostování: skládkování:  
 spalování: sušení: rekultivace:

#### 4) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod z ČOV: tis. Kč  
 Náklady na 1 m<sup>3</sup> vyčištěných odpadních vod: Kč/m<sup>3</sup>  
 Spotřeba elektrické energie: MWh

#### 5) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY:

Název čistírny odpadních vod:

-----  

Identifikační číslo majetkové evidence	Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok	Počet vzorků tj. přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli	Procentovzorků nevyhovujících za rok, tj. přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli

 -----

#### 6) VLASTNÍK:

Vlastník čistírny odpadních vod:

A/ Fyzická osoba:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- datum narození:
- identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
- adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnícká osoba:

- obchodní firma nebo název:
- identifikační číslo:
- sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                      fax:  
e-mail:

## 7) PROVOZOVATEL:

## A/ Fyzická osoba:

- a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:
- b) datum narození:
- c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
- d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

## B/ Právní osoba:

- a) obchodní firma nebo název:
- b) identifikační číslo:
- c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

## C/ Spojení:

telefon:                      fax:  
e-mail:

## 8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:                      obec

Číslo vodoprávního úřadu:

-----  
Datum zpracování:                      Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                      Razítko zpracovatele:  
-----

## Vysvětlivky:

Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidence uvedené v 1. řádku bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČ provozovatele.

## K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:  
Podle přílohy č. 4 této vyhlášky.

## K bodu 3)

## Bilanční údaje:

Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P 8b-01 (Český statistický úřad).

Množství čištěných odpadních vod: Uvádí se celkové množství odpadních vod čištěných v čistírnách odpadních vod. Není rozhodující, zda veškeré množství odpadních vod prošlo všemi stupni čištění. Pokud jsou na čistírnu přiváděny též srážkové vody, pak se jejich množství započítává jen v tom případě, pokud projdou alespoň mechanickým stupněm. Pro rozlišení se uvádí dále množství odpadních vod, které prošlo uvedeným stupněm jakožto konečným stupněm čištění. Pro údaj čištěné srážkové vody se rozumí jejich množství, které bylo přivedeno na čistírnu odpadních vod a protéklo alespoň mechanickým stupněm.

Množství vypouštěných odpadních vod do vodního recipientu: Celkové množství vody vypouštěné do povrchových vod včetně vody chladicí, pro klimatizační zařízení, vody zvláštní, vody srážkové a drenážní.

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

K bodu 4)

Ekonomické a technické údaje:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod podle vodního zákona.

K bodu 5)

Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody:

Vyplňují se pro každou čistírnu odpadních vod.

p... je přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod podle § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Analyzovaný vzorek... směsné vzorky.

K bodu 6)

Vlastník

Uvede se IČ vlastníka, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 8)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.

Příl.9

## TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

### ČÁST 1

#### MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH

##### VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA VODY):

- a) přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou,
- b) voda v průběhu úpravy technologickou linkou (provozní rozборы),
- c) výstup vyrobené vody z úpravny vody,
- d) vodojemy.

##### VODA BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY (POUZE DEZINFIKOVANÁ):

- a) přítok surové vody před zdravotním zabezpečením (tj. dezinfekcí různými způsoby),
- b) výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené,
- c) vodojemy.

V případech neměnné jakosti vody a krátkého přiváděcího řadu do spotřebiště je možné sledovat jakost vody pouze v odběrném profilu

podle bodů b) a c).

## Část 2

### Minimální rozsahy požadovaných rozborů

Úplný rozbor odebírané surové vody

Tabulka č. 1

Pořadové číslo ukazatele	Ukazatel	Symbol	Jednotka
1.	Reakce vody	pH	
2.	Barva (po filtraci)	mg/l Pt	
3.	Nerozpuštěné látky (suš.)	NL	mg/l
4.	Teplota	T	st. C
5.	Konduktivita	K	mS/m
6.	Pach		stupeň
7.	Dusičnany	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l
8.	Fluoridy	F <sup>-</sup>	mg/l
9.	Adsorbovatelné organické vázané halogeny <sup>1)</sup>	AOX	mg/l
10.	Železo celkové	Fe	mg/l
11.	Mangan	Mn	mg/l
12.	Měď	Cu	mg/l
13.	Zinek	Zn	mg/l
14.	Bór	B	mg/l
15.	Berylium <sup>1)</sup>	Be	mg/l
16.	Kobalt <sup>1)</sup>	Co	mg/l
17.	Nikl	Ni	mg/l
18.	Vanad <sup>1)</sup>	V	mg/l
19.	Arsen	As	mg/l
20.	Kadmium	Cd	mg/l
21.	Chrom (veškerý)	Cr	mg/l
22.	Olovo	Pb	mg/l

23.	Selen1)	Se	mg/l	
24.	Rtuť	Hg	mg/l	
25.	Baryum1)	Ba	mg/l	
26.	Kyanidy	CN-	mg/l	
27.	Sířany	SO <sub>2-4</sub>	mg/l	
28.	Chloridy	Cl-	mg/l	
29.	Tenzidy aniontové	PAL-A	mg/l	
30.	Fosforečnany	PO <sub>3-4</sub>	mg/l	
31.	Fenoly jednosytné	FN-1	mg/l	
32.	Nepolární  extrahovatelné látky	NEL	mg/l	
33.	Polycyklické  aromatické  uhlovodíky	PAU	mikrogram/l	
34.	Pesticidní látky  celkem	PLC	mikrogram/l	
35.	Chemická spotřeba  kyslíku	CHSKMn	mg/l	
36.	Nasycení kyslíkem	% O <sub>2</sub>	%	
37.	Biochemická  spotřeba kyslíku  s vyloučením  nitrifikace	BSK5	mg/l	
38.	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	
39.	Amonné ionty	NH <sub>4+</sub>	mg/l	
40.	Extrahovatelné látky	EL	mg/l	
41.	Celkový organický  uhlík1)	TOC	mg/l	
42.	Huminové látky1)	HL	mg/l	
43.	Koliiformní bakterie	KB	KTJ/100ml	
44.	Termotolerantní  koliiformní bakterie	TKB	KTJ/100ml	
45.	Fekální streptokoky  (Enterokoky)	FS	KTJ/100ml	
46.	Salmonely1)	SAL	KTJ/1000ml  nebo KTJ/5000 ml	
47.	Mikroskopický obraz:	ŽO	jedinci/ml	

	Živé organismy			
48.	Chem. Spotřeba kyslíku Dichromanem	CHSKCr	mg/l	
49.	Fosfor celkový	P	mg/l	

Poznámky v tabulce č. 1:

1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným výskytem ve zdroji a při prvním zařazení surové vody do kategorie (§ 22 vyhlášky).

Pořadové číslo ukazatele:

Ukazatel 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)beryl, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

Ukazatel 34 je vyjádřen jako součet pesticidů, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v daném zdroji.

Tabulka č. 2

## ÚPLNÝ ROZBOR VYROBENÉ PITNÉ VODY (VÝSTUP ZE STAVBY PRO ÚPRAVU VODY NEBO ZDROJE BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY)

### A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

Pořadové číslo ukazatele	Ukazatel	Symbol	Jednotka
1.	Clostridium perfringens		KTJ/100ml
2.	Enterokoky	EK	KTJ/100 ml
3.	Escherichia coli	EC	KTJ/100 ml
4.	Koliformní bakterie	KB	KTJ/100 ml
5.	Mikroskopický obraz: abioseston	ABS	%
6.	Mikroskopický obraz: počet organismů	PO	Jedinci/ml
7.	Mikroskopický obraz: živé organismy	ŽO	Jedinci/ml
8.	Počty kolonií při 22°C	PB	KTJ/ml
9.	Počty kolonií při 36°C	MB	KTJ/ml
10.			

### B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

11.	1,2-dichlorethan		mikrog/l
12.	Akrylamid		mikrog/l
13.	Amonné ionty	NH4+	mg/l
14.	Antimon	Sb	mikrog/l
15.	Arsen	As	mikrog/l
16.	Barva		mg/l Pt
17.	Benzen		mikrog/l
18.	Benzo[a]pyren	BaP	mikrog/l
19.	Berylium	Be	mikrog/l
20.	Bor	B	mg/l



21.	Bromičnany	BrO3-	mikrog/l
22.	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l
23.	Dusičnany	NO3-	mg/l
24.	Dusitany	NO2-	mg/l
25.			
26.	Fluoridy	F-	mg/l
27.	Hliník	Al	mg/l
28.	Hořčík	Mg	mg/l
29.	Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)	CHSKMn	mg/l
30.	Chlor volný	Cl2	mg/l
31.	Chlorethen (vinylchlorid)		mikrog/l
32.	Chloridy	Cl-	mg/l
33.	Chloritany	ClO2-	mikrog/l
34.	Chrom	Cr	mikrog/l
35.			
36.	Kadmium	Cd	mikrog/l
37.	Konduktivita	kappa	mS/m
38.	Kyanidy celkové	CN-	mg/l
39.	Mangan	Mn	mg/l
40.	Měď	Cu	mikrog/l
41.	Microcystin-LR	MC-LR	mikrog/l
42.	Nikl	Ni	mikrog/l
43.	Olovo	Pb	mikrog/l
44.	Ozon	O3	mikrog/l
45.	Pach		stupeň
46.	Pesticidní látky	PL	mikrog/l
47.	Pesticidní látky celkem	PLC	mikrog/l
48.	pH	pH	
49.	Polycyklické aromatické uhlovodíky	PAU	mikrog/l
50.	Rtuť	Hg	mikrog/l
51.	Selen	Se	mikrog/l
52.	Sírany	SO42-	mg/l
53.	Sodík	Na	mg/l
54.	Stříbro	Ag	mikrog /l
55.	Tetrachlorethen	PCE	mikrog/l
56.	Trihalomethany	THM	mikrog/l
57.	Trichlorethen	TCE	mikrog/l
58.	Trichlormethan (chloroform)		mikrog/l
59.	Vápník	Ca	mg/l
60.	Vápník a hořčík	Ca + Mg	mmol/l
61.	Zákal	Z	ZF(t,n)
62.	Železo	Fe	mg/l

---

### C. Další ukazatele

---

64.	Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5	KNK4,5	mmol/l
65.	Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3	ZNK8,3	mmol/l
66.	Humínové látky	HL	mg/l

---

Poznámky k tabulce č. 2:

Pořadové číslo ukazatele:

- 1, 6, 7, 11, 17, 18, 31,  
41, 55, 56, 57, 58 Stanoví se u vod upravovaných z  
povrchových zdrojů  
a vod podzemních, u nichž je  
podezření na kontaminaci vodou  
povrchovou
- 12 Stanoví se výpočtem. Stanovení se  
provádí pouze v případě, pokud se  
dávkuje polymer akrylamidu v procesu  
úpravy vody.
- 19 Stanoví se pouze při výskytu v  
přirozených vodách. Stanovuje se  
tehdy, když nálezy Be přesahují 25%  
limitní hodnoty.
- 22 Není nutno stanovovat, pokud je  
stanoven ukazatel 29. Jedná se o  
alternativní stanovení k tomuto  
ukazateli . Nemusí se stanovovat u  
zdrojů dávajících méně než 10 000 m3  
vody denně.
- 30 Stanoví se v případě dezinfekce vody  
prostředky obsahujícími chlor.
- 31 Stanoví se pouze výpočtem pro  
zbytkovou koncentraci monomeru v  
případě možnosti jeho výskytu.
- 33, 44 Stanoví se pouze v případě dezinfekce  
oxidem chloričitým nebo ozónem.
- 41 Stanoví se u pitné vody upravené z  
povrchové vody. Od stanovení lze  
upustit tam, kde je uveden v provozním  
řádu vhodný postup zaručující, že  
možný výskyt cyanotoxinů v pitné vodě  
bude podchycen a následně budou učiněna  
včasná a účinná opatření, která  
zabrání ohrožení veřejného zdraví a  
orgán ochrany veřejného zdraví  
schválil omezení nebo zcela odstoupení  
od stanovení tohoto ukazatele.  
Postupuje se dle rozhodnutí místně  
příslušného orgánu ochrany veřejného  
zdraví.
- 46, 47 Pesticidy a dále součet koncentrací  
pesticidů, u kterých je pravděpodobné,  
že se budou vyskytovat v surové vodě,  
a to podle používaných pesticidů v  
daném území. Stanoví se pouze v  
případech odůvodněného podezření  
kontaminace zdroje surové vody  
pesticidními látkami.
- 49 Suma specifických sloučenin:  
benzo(b)fluoranten,  
benzo(k)fluoranten,

benzo(ghi)perylene, indeno (1,2,3-cd)  
pyren.

- 53 Stanoví se v případě, že výstup z úpravny vody slouží jako jedno odběrné místo rozvodné vodovodní sítě.
- 54 Stanoví se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.
- 56 Součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu.
- 66 Stanoví se pouze v případě výskytu v surové vodě.

Tabulka č. 3

Tabulka č. 3

### MONITOROVACÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Rozsah pro řízení jakosti a k účelům monitoringu

Pořadové číslo ukazatele rozboru	Pořadové číslo z úplného rozboru (tab. č. 2)	Ukazatel	Jednotka
1.	3.	Escherichia coli	KTJ/100 ml
2.	4.	Koliformní bakterie	KTJ/100 ml
3.	2.	Enterokoky	KTJ/100 ml
4.	8.	Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml
5.	9.	Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml
6.	7.	Mikroskopický obraz (živé organizmy) <sup>1)</sup>	Jedinci/ml
7.	6.	Mikroskopický obraz (počet organizmů) <sup>1)</sup>	Jedinci/ml
8.	5.	Abioseston <sup>1)</sup>	%
9.	39.	Mangan	mg/l
10.	23.	Dusičnany	mg/l
11.	24.	Dusitany	mg/l
12.	30.	Chlór volný <sup>2)</sup>	mg/l
13.	27.	Hliník	mg/l
14.	13.	Amonné ionty	mg/l
15.	32.	Chloridy	mg/l
16.	37.	Konduktivita	mS/m
17.	48.	pH	
18.	52.	Sírany	mg/l
19.	16.	Barva	mg/l Pt
20.	45.	Pach	Stupeň
21.	61.	Zákal	ZFn nebo ZFt
22.	63.	Železo	mg/l
23.	29.	Chemická spotřeba (manganistanem)	kyslíku mg/l

24.	60.	Vápník	mg/l
25.	28.	Hořčík	mg/l
26.	61.	Vápník a hořčík	mmol/l
27.	64.	Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l
28.	65.	Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l
29.	66.	Huminové látky1)	mg/l
30.	-	Absorbance A1 254 3)	
31.	-	Nerozpuštěné látky1)	mg/l
32.	-	Fosforečnany1)	mg/l
33.	-	BSK5 1)	mg/l
34.	-	Nasycení kyslíkem1)	%

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 3:

- 1) Stanoví se pouze u surové vody. U vyrobené vody pouze podle potřeby v závislosti na jakosti surové vody.
- 2) Chlór volný nebo jiné použité dezinfekční činidlo - stanoví se pouze u vody vyrobené.
- 3) Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.

Tabulka č. 4

## PROVOZNÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

### Rozsah k technologickému řízení provozu

V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbor. Výměr ukazatelů a rozšíření o další ukazatele závisí na způsobu a složitosti technologie úpravy vody.

Povrchová voda		
Teplota	st. C	
Reakce vody		
Chemická spotřeba kyslíku		
manganistanem	mg/l	
Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	
Hliník^1)	mg/l	
Železo^1)	mg/l	
Mangan	mg/l	
Vybrané mikrobiol. a biologické ukazatele		
Vybrané mikrobiol. a biologické ukazatele		
Dezinfekční činidlo	mg/l	

Podzemní voda		
Reakce vody	st. C	
Železo	mg/l	
Mangan	mg/l	
Formy oxidu uhličitého	mg/l	
Chemická spotřeba kyslíku		
manganistanem	mg/l	
Vybrané mikrobiol.		
a biologické ukazatele		
Dezinfekční činidlo	mg/l	

Poznámky k tabulce č. 4:

1) Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.

Rozšíření rozsahu rozborů:

1. Zjistí-li se při úplném rozboru vyrobené vody podle tabulka č.

2 výskyt některého ukazatele s hodnotou vyšší než 75 % limitní hodnoty pro pitnou vodu dodávanou spotřebiteli, musí být o tento ukazatel rozšířen monitorovací rozbor vyrobené vody (tabulka č. 3), případně provozní rozbor (tabulka č. 4).

2. V období zvýšeného biologického oživené surové povrchové vody musí být provozním rozbohem zajištěno pravidelné sledování mikroskopického obrazu.

### Část 3

Minimální četnost odběrů vzor a analýz

A) Surová voda používaná k úpravě na vodu pitnou

1. Vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem.

2. V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky jak z jednotlivých zdrojů, tak z jejich směsi. V tomto případě se uvedené minimální rozsahy a četnosti rozborů týkají výsledné směsi surové vody.

Tabulka č. 5

Pro vodu upravovanou

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz surové vody

		Četnost/rok		
Objem vody	Počet	provozní	monitorovací	úplný rozbor
vyrobené	zásobovaných	rozbor	rozbor	(tab. č. 1)
m <sup>3</sup> /den	obyvatel (při	(tab. č. 4)	(tab. č. 3)	

200 l/obyv/den)					
do 100	do 500	x	1	x	
101 - 1 000	501 - 5 000	6	2	1	
1 001 - 4 000	5 001 - 20 000	26	4	1	
4 001 - 10 000	20 001 - 50 000	26	8	2	
10 001 - 20 000	50 001 - 100 000	104	12	2	
20 001 - 30 000	100 001 - 150 000	365	12	4	
nad 30 000	nad 150 000	x	24	4	

|x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje  
| a způsobu úpravy vody.

Tabulka č. 6

Pro vodu bez úpravy (pouze zdravotně zabezpečenou)

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz surové vody

		Četnost/rok	
Objem vody vyrobené  m <sup>3</sup> /den	Počet zásobovaných  obyvatel (při  200 l/obyv/den)	Počet  monitorovacích  rozborů	monitorovací  (tab. č. 3)
do 100	do 500	1	
101 - 1 000	501 - 5 000	2	
1 001 - 4 000	5 001 - 20 000	4	
4 001 - 10 000	20 001 - 50 000	8	
10 001 - 20 000	50 001 - 100 000	12	
20 001 - 30 000	100 001 - 150 000	12	
nad 30 000	nad 150 000	x	

|x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně  
| podle druhu zdroje a způsobu úpravy vody.

1. Tabulka č. 6 platí pro povrchovou vodu a pro vodu z podzemních zdrojů, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou.

Tabulka č. 7

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz vyrobené vody

		Četnost/rok	

Objem vody vyrobené m <sup>3</sup> /den	Počet zásobovaných obyvatel (při 200 l/obyv/den)	provozní rozbor (tab. č. 4)	monitorovací rozbor (tab. č. 3) (č. 2)	úplný rozbor vyrobené vody (tab. č. 2)
do 100	do 500	x	2	1 za 2 roky
101 - 1 000	501 - 5 000	12	4	1
1 001 - 4 000	5 001 - 20 000	52	8	1
4 001 - 10 000	20 001 - 50 000	52	16	2
10 001 - 20 000	50 001 - 100 000	104	52	2
20 001 - 30 000	100 001 - 150 000	365	52	4
nad 30 000	nad 150 000	x	x	x

x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje a způsobu úpravy vody. Četnost nesmí být nižší než údaj s menším počtem obyvatel

Tabulka č. 8

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz na obsah volného chloru (nebo jiného použitého dezinfekčního činidla) u vyrobené vody z úpravny vody

Počet zásobovaných obyvatel	Četnost kontroly obsahu desinfekčního činidla/den	
	podzemní	povrchový
do 500	dvakrát týdně	1
501 - 5 000	dvakrát týdně	2
5001 - 20 000	2	3
nad 20000	3	x

x Četnost stanoví provozovatel podle jakosti a proměnlivosti složení povrchového vodního zdroje. Je vhodné automatické měření a registrace zbytkového obsahu desinfekčních prostředků.

## B2) Voda bez úpravy (pouze dezinfikovaná)

- Vzorky vyrobené vody se odebírají na odtoku po dezinfekci během ustáleného provozu.
- V případě přerušovaného provozu nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo potrubí lze nahradit toto místo odběrem z nejbližší akumulární nádrže.
- Četnost provozních rozborů podle tabulky č. 4 určí provozovatel podle potřeby s ohledem na proměnlivou jakost zdroje.

4. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a počtu zásobených obyvatel.

Tabulka č. 9

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz vyrobené vody

		Četnost/rok	
Objem vody vyrobené m <sup>3</sup> /den	Počet zásobených obyvatel (při 200 l/obyv/den)	monitorovací rozbor (tab. č. 3)	úplný rozbor (tab. č. 2)
do 100	do 500	2	1 za 2 roky
101 - 1 000	501 - 5 000	4	1
1 001 - 4 000	5 001 - 20 000	8	1
4 001 - 10 000	20 001 - 50 000	16	2
10 001 - 20 000	50 001 - 100 000	52	2
20 001 - 30 000	100 001 - 150 000	52	4
nad 30 000	nad 150 000	x	x

x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje a způsobu a náročnosti úpravy vody. Četnost nesmí být nižší než údaj s menším počtem obyvatel.

Kontrola obsahu dezinfekčního činidla:

Určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a počtu zásobených obyvatel.

C) Provozní rozbor mezi technologickými stupni

- Četnost a rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle velikostních kategorií a složitosti úpravy. Tyto rozbor musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy. Pro hlavní ukazatele jakosti a sledování obsahu dezinfekčního činidla je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.
- Metody stanovení ukazatelů, jejich přednosti a citlivosti určí provozovatel. Místa odběrů vzorků se určují podle způsobu technologie úpravy vody a složení technologické linky úpravny vody.
- Technologické zkoušky (např. určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel podle potřeby a podle složitosti technologie.

D) Vodojemy



1. Četnost odběrů a rozsah rozborů vody z vodojemů určuje provozovatel podle potřeby tak, aby bylo zajištěno řádné provozování vodojemů a vodovodních řadů.
2. Sledování jakosti vyrobené vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli zajišťuje provozovatel podle potřeby, a to zvláště s ohledem na korozivní účinky vody a změny biologického oživení.

#### Část 4

##### Způsob zpracování a hodnocení výsledků, archivace

1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 až 3 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o místě odběru vzorků, datu, časovém rozpětí odběru vzorků, jméno osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Laboratoř, která provádí rozbor surové a vyrobené pitné vody prokazuje pravidelně kvalitu své práce (výsledky rozborů) nezávislou kontrolou (např. "Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnání zkoušek" pro sledované ukazatele).
3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle:
  - překročení hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu<sup>30</sup>) (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody),
  - počtu nevyhovujících vzorků, (tj. překročení limitu u minimálně jednoho ukazatele v analyzovaném vzorku),
  - množství dodávané vody v roce nevyhovující daným limitům,
  - počty dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli.
4. Ukazatele, které nemají určen limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie provozu a rozvodu vody vodovodním řádem (např. korozivní vlastnosti).
5. Protokoly podle bodu 1, se uchovávají trvale.

Příl.10

#### TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

##### Část 1

##### Místa odběrů v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod

Pro odpadní vodu čištěnou:

- a) místo přítoku odpadní vody do čistírny odpadních vod,
- b) místa mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (provozní rozborů),
- c) místo odtoku odpadní vody z čistírny odpadních vod.

Pro odpadní vodu nečištěnou:

Volné výustí odpadních vod do vodního recipientu.

## Část 2

Minimální rozsahy požadovaných rozborů

## A) Základní rozbor

Ukazatel	Symbol	Jednotka
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK5	mg/l
Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou	CHSK5	mg/l
Nerozpuštěné látky sušené	NL	mg/l
Reakce vody	pH	mg/l

## B) Rozbor na určení forem dusíku a fosforu (dále dusík, fosfor)

Ukazatel	Symbol	Jednotka
Amoniakální dusík	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l
Celkový anorganický dusík	Nanorg.	mg/l
Celkový dusík	Ncelk.	mg/l
Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l

## C) Provozní rozbor

Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, z nichž provozovatel vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod.

Rozšíření rozsahu rozborů:

Podle místních podmínek může určit provozovatel sledování dalších ukazatelů, které mohou mít vliv na čistící efekt čistírny odpadních vod nebo na znečištění vodního recipientu.

## Část 3

Minimální četnost rozborů odpadních vod

## A) Míra znečištění odpadní vody

Tabulka č. 1

Minimální četnost a rozsah kontroly:

Místa odběrů:

Přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod

Odtok z čistírny odpadních vod

Odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z každé volné výustě

Velikost čistírny	Rozsah a četnost kontrol/rok (podle typu odběru)
-------------------	--

odpadních vod	vzorku)					
	vzorek a		vzorek b		vzorek c	
počet připojených ekvivalentních obyvatel	základní rozbor	dusík fosfor	základní rozbor	dusík fosfor	základní rozbor	Dusík, Fosfor
do 200	1					
201 - 500	2	1				
501 - 2 000	4	2				
2 001 - 5 000			4 1)	4 1)		
5 001 - 10 000			6 1)	6 1)		
10 001 - 50 000			12	12		
> nad 50 000				24	24	

1) Četnost platí po prvním roce provozu, a to v případě, že se dosáhne povolených limitních hodnot.

Typ odběru vzorku:

vzorek a: dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.

vzorek b: dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod.

vzorek c: dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod.

B) Provozní rozborů

Tabulka č. 2

Minimální četnost provozních rozborů

Místa odběrů:

Přítok na čistírnu odpadních vod  
a odtok z čistírny odpadních vod

Velikost čistírny odpadních vod	Rozsah a četnost kontrol/rok	
	vzorek a	
počet připojených ekvivalentních obyvatel	základní rozbor	dusík, fosfor
do 200	x	x

201 - 500	x   x
+-----+	
501 - 2 000	x   x
+-----+	
2 001 - 5 000	6   x
+-----+	
5 001 - 25 000	12   12
+-----+	
25 001 - 100 000	26   26
+-----+	
nad 100 000	x   x
+-----+	
x Četnost určí provozovatel podle	
potřeby provozu. Četnost u čistírny	
nad 100 000 ekvivalentních obyvatel	
nesmí být nižší než uvedená četnost	
pro nižší počet připojených	
ekvivalentních obyvatel.	
+-----+	

Místa odběrů vzorků:

- přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod před hrubým předčištěním,
- odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.

Typ odběru vzorku:

- minimálně "vzorek a" v čase, který nejlépe charakterizuje provoz. Provozní rozbory mezi jednotlivými stupni

1. Četnost a rozsah provozních rozborů a další technologické zkoušky mezi jednotlivými technologickými stupni, dále v kalovém a plynovém hospodářství čistírny určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod a složitosti technologie. Provozní rozbory a technologické zkoušky musí zabezpečit řádné provozování čistírny odpadních vod. Pro hlavní ukazatele je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.
2. Provozní rozbory mezi jednotlivými stupni se provádí podle potřeby s tím, že odběrná místa jsou:
  - a) místo přítoku odpadní vody do čistírny odpadních vod,
  - b) místa mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody,
  - c) místo odtoku odpadní vody z čistírny odpadních vod,
  - d) místa pro sledování vlivu srážkových vod.
3. Odběr vzorku se provádí minimálně jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min (tj. vzorek a) a to v čase, který nejlépe charakterizuje činnost sledovaného zařízení.

Denní kolísání přítoku odpadních vod

Za účelem zjištění průběhu míry znečištění odpadních vod v průběhu dne se doporučuje provádět celodenní bodové odběry vzorků (případně směšné vzorky po dobu 15 minut) a zvláště na přítoku do čistírny odpadních vod a to v minimálním intervalu jedné hodiny se současně prováděným rozborem a měřením průtoku za

bezdeštného počasí.

#### Část 4

Kaly z provozu čistírny odpadních vod

- 1) Při rozboru kalu jako konečného produktu čistírny odpadních vod pro další využití se zjišťují:
  - a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek, arsen, chrom, nikl),
  - b) pH, sušina, organické látky (ztráta žiháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík,
  - c) polychlorované bifenyly (suma šesti kongenerů -28 + 52 + 101 + 138 + 153 + 180), adsorbovatelné organické halogeny (AOX),
  - d) mikrobiologické ukazatele podle potřeby.
- 2) Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro jiné než v bodě 1) uvedené účely se zjišťují:
  - a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek),
  - b) pH, sušina, organické látky.

Tabulka č. 3

#### Minimální četnost analýz kalu

Počet připojených ekvivalentních obyvatel	Počet rozborů za rok	
	pro bod 1. a) a b)	pro bod 2.
do 500	podle potřeby	Provozů
501 - 5 000	1	1
5001 - 25 000	2	2
25 000 - 100 000	6	4
nad 100 000	12	6

Organické kontaminanty a mikrobiologické ukazatele se zjišťují minimálně jedenkrát za rok u čistíren odpadních vod s připojeným počtem ekvivalentních obyvatel více než 5000.

#### Část 5

Způsob zpracování a hodnocení výsledků, archivace

1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 a 2 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o místě odběru vzorku, datu, hodině odběru vzorku a typu odběru. Dále jméno osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.
2. Laboratoř, která provádí rozboru odpadní vody prokazuje pravidelně kvalitu své práce (výsledky rozborů) nezávislou

kontrolu (např. "Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnání zkoušek" pro sledované ukazatele)

3. Hodnocení výsledků míry znečištění odpadní vody provádí provozovatel podle:
- dodržení limitních koncentrací určených vodoprávním úřadem,
  - účinnosti čištění jednotlivých technologických stupňů,
  - počtu nevyhovujících rozborů (tj. překročení limitních koncentrací) na odtoku z čistírny odpadních vod nebo vypouštění nečištěných odpadních vod (volná výust'),
  - bilančních hodnot na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod,
  - bilančních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod.
4. Protokoly podle bodu 1. se uchovávají trvale.

Příl.11

## ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA

-----

1. Žadatel - budoucí provozovatel:

A. Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:

Obchodní firma:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu\*:

Místo podnikání:

C. Oprávnění provozovat živnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Vydal:

Č. j.:

Dne:

2. Odpovědný zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a jeho kvalifikace:

Příjmení:

Jméno:

Titul:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu\*:

Dosažené vzdělání:

Název školy:

Délka praxe:

Ve funkci:

Ve funkci:

3. Výčet vodovodů nebo kanalizací pro které má být povolení k provozování vydáno:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE	MÍSTO PROVOZOVNY - ADRESA	POČET FYZICKÝCH OSOB VYUŽÍVAJÍCÍCH VODOVOD A KANALIZACI
---	---------------------------------	---

1.

2.

3.

4.

....

Celkem:

4. Vlastník vodovodů nebo kanalizací, uvedených v bodě 3:

A. Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:

Obchodní firma:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu\*:

Místo podnikání:

V .....

Dne .....

otisk razítka a podpis žadatele

Pozn.:

K žádosti se přikládají doklady podle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

\* Údaj o adrese místa trvalého pobytu lze nahradit údajem o místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí.

Příl.12

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY		Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel
Položka	Druh potřeby vody	

m3

## I. Bytový fond

byty

- |    |  |    |    |
|----|--|----|----|
| 1. | na jednoho obyvatele bytu<br>v domech pouze s výtoky   | 16 |    |
| 2. | v domech pouze s výtoky a společnými WC  |    | 25 |
| 3. | je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny,<br>sprchového nebo vanového kouta)  | 31 |    |
| 4. | je-li v bytě výtok, WC a koupelna<br>(sprchový nebo vanový kout) s kamny<br>na pevná paliva  | 41 |    |
| 5. | je-li v bytě výtok, WC a koupelna<br>(sprchový nebo vanový kout)<br>s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým<br>bojlerem  | 46 |    |
| 6. | je-li v bytě výtok, WC a koupelna<br>(sprchový nebo vanový kout)<br>s centrální přípravou teplé vody   | 56 |    |
| 7. | rekreační chaty<br>na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba<br>se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím<br>k době, po kterou je chata během roku užívána |    |    |

- 7a. byty a rekreační chaty - stočné  
na 1 obyvatele bytu nebo rekreační chaty může  
vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud  
je k tomu vlastníkem zmocněn, při stanovení  
množství odpadní vody pro stočné v případech, kdy  
se cena pro stočné kalkuluje společně pro více obcí,  
z nichž některé nemají vodovod nebo část obyvatel  
v obci nemá vodovod nebo využívá i jiný zdroj vody,  
snížit směrné číslo roční spotřeby vody  
u položek č. 1 až 6.  
II. Veřejné budovy

(kancelářské budovy, školy, mateřské školy,  
družiny mládeže, internáty, učňovské domovy,  
studentské koleje)

kancelářské budovy

na jednoho zaměstnance

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 8. | v budově pouze s výtoky a WC  | 12 |  |
| 9. | v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou<br>teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř.<br>bojlery | 16 |  |

školy

na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance) při  
průměru 200 pracovních dní

- |     |                              |   |   |
|-----|------------------------------|---|---|
| 10. | v budově pouze s výtoky      | 3 |   |
| 11. | v budově pouze s výtoky a WC |   | 6 |

mateřské školy s denním provozem

na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě)

- |     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 12. | v objektu pouze s výtoky a WC  | 4  |  |
| 13. | v objektu s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou<br>teplé vody ke koupání nebo sprchování | 16 |  |



14. družiny mládeže (pouze s výtoky a WC)  
na jednu osobu včetně zaměstnanců 4

internáty, učňovské domovy, studentské koleje  
na jednu osobu včetně zaměstnanců

15. v budovách s umyvadly, WC a umývárnou  
s přípravou teplé vody ke koupání nebo  
sprchování 30
16. v budovách s umyvadly, WC a umývárnou  
s přípravou teplé vody ke koupání nebo  
sprchování a kuchyní 40
- ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte  
se roční směrné číslo podle vybavení bytu

### III. Hotely, penziony a ubytovny

hotely a penziony s restaurací  
na jedno lůžko

17. v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu  
(sprchu) s teplou vodou 200
18. v budovách, kde většina pokojů bez koupelny  
(sprch) WC na chodbě 60
- v případě, že hotel nebo penzion má bazén,  
saunu a fitness centrum, připočte se na  
jednotlivá zařízení množství podle objemu  
bazénu a zdravotním dozorem určeného podílu  
obměňované vody, u saun a fitness centra podle  
jejich kapacity
19. hotely a penziony bez restaurace  
na jedno lůžko
20. v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu 160
21. v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny  
(sprch), WC na chodbě 40
21. ubytovny  
na jedno lůžko
22. v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu 60
23. v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny  
(sprch) WC na chodbě 20
23. v budovách pouze s výtoky 14

### IV. Zdravotnická a sociální zařízení

24. zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské  
ordinace (umyvadla, WC)  
na jednoho zaměstnance 18
25. na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru 2
- jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna  
s přípravou teplé vody ke koupání nebo  
sprchování) na jednoho zaměstnance 18
- na jedno lůžko 12
- lékárny (WC, umyvadla)  
na jednoho zaměstnance
26. s destilačním přístrojem 30
27. bez destilačního přístroje 20
28. hygienicko-epidemiologické stanice (WC,

	umyvadla)		
	na jednoho zaměstnance	20	
	na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru		4
29.	zubní střediska s celoročním provozem (WC, umyvadla)		
	na jednoho zaměstnance	38	
	na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru		2
30.	očistné lázně s celoročním provozem		
	vanová lázeň na 1 koupel	0,24	
31.	sprchová lázeň na jedno sprchování		0,12
V. Kulturní a osvětové podniky			
32.	kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla)		
	na jedno sedadlo při jednom představení denně		0,6
33.	klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti (WC a umyvadla k dispozici)	10	
34.	přednáškové sítě, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadla k dispozici)		
	na jednoho stálého zaměstnance	20	
	na jednoho návštěvníka v denním průměru		2
VI. Provozovny, prodejny a výrobky			
	pohostinství - restaurace (WC, umyvadla)		
	na jednoho zaměstnance v jedné směně		
35.	kde je jen výčep	30	
36.	kde je výčep a podávání studených jídel		50
37.	kde je výčep, podávání studených a teplých jídel	80	
38.	výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. (připočítává se k položkám 35 - 37) za jednu směnu ročně		450
39.	jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží (WC, umyvadla)		
	na jednoho strávnicku v denním průměru		6
40.	závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadla)		
	na jednoho strávnicku v denním průměru		12
	provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě		
	na jednoho zaměstnance v jedné směně		
41.	pouze s výtoky	6	
42.	v výtoky a WC	12	
43.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřivači (bojleru)		
44.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřivači (bojleru) a možnosti sprchování teplou vodou		30
45.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřivači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven		

s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné  
provozy apod.)

40

46. samostatné prádelny (zakázkové)  
na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda) 6  
na jednoho zaměstnance v jedné směně podle  
položek 41 - 45
- holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla)  
na jednoho zaměstnance
47. v pánské provozovně bez přípravy teplé vody  
(bez průtokového ohřívače, bojleru apod.) 16
48. v pánské provozovně s přípravou teplé vody 40
49. v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé  
vody 48
50. v dámské provozovně s přípravou teplé vody 60
51. fotografické provozovny do 5 výrobních  
zaměstnanců  
(WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)  
na jednoho výrobního zaměstnance 200  
na jednoho nevýrobního zaměstnance 16  
v provozovnách s více než 5 výrobními  
zaměstnanci se provádí individuálně technický  
výpočet spotřeby vody
52. potravinářské prodejny (WC, umyvadla)  
na jednoho zaměstnance 20  
kde je chladicí zařízení s kompresorem  
chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte  
se spotřeba vody individuálně
53. prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadla)  
na jednoho zaměstnance 20  
na 100 kg prodaných živých ryb 34
55. prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce  
na volném prostranství  
na 100 kg živých ryb 6
55. ostatní prodejny a sběrný služeb (WC, umyvadla)  
na jednoho zaměstnance 16
56. potravinářské výrobky místního významu, jako  
řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod.  
(WC, umyvadla)  
na jednoho zaměstnance 36  
spotřeba vody k výrobě se vypočte podle  
technologie výroby a vybavení prodejny

## VII. Hospodářská zvířata a drůbež

hospodářské zvířata  
na jeden kus

57. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 36
58. býk 18
59. tele, ovce, koza, vepř 6
60. prasnice 8
61. kůň 14
62. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy) 1

63.	drůbež na 100 kusů slepice, perličky	11
64.	husy, kachny, krůty VIII. Různé	36
65.	zahrady okrasné nebo osázené zeleninou na 100 m <sup>2</sup>	16
66.	zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m <sup>2</sup>	4
67.	osobní auto užívané pro domácnost (stříkání a umývání)	2
68.	osobní auto užívané pro podnikání (stříkání a umývání)	10
69.	autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání) do tří tun nosnosti	60
70.	nad tři tuny nosnosti	80

Příl.13

## POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY

ČÁST 1. UKAZATELE JAKOSTI SUROVÉ VODY A JEJICH MEZNÉ HODNOTY PRO  
JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU  
VODU

Tabulka č. 1a

## POVRCHOVÁ VODA

Ukazatel	Jednotka	A1		A2		A3	
		S	M	S	M	S	M
1. Reakce vody	pH	6,5 - 8,5	6,5 - 9,5	5,5 - 9,0		5,5 - 9,0	
2. Barva (po filtraci)	mg/l	10	20 (O)	50	100 (O)	50	200 (O)
3. Nerozpuštěné látky suš.	mg/l	5					
4. Teplota	st. C	15	20 (O)	22	25(O)	22	25 (O)
5. Konduktivita - při 25 st. C	mS/m	100	100	100	100		
6. Pach	stupeň	2	5	5			
7. Dusičnany	mg/l	25	50 (O)		50(O)		50 (O)
8. Fluoridy <sup>4)</sup>	mg/l	0,7 - 1	1,5	0,7 - 1,5	1,5	0,7 - 1,5	1,5
9. Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)	mg/l		0,01		0,02	0,03	0,03
10. Železo celkové <sup>1)</sup>	mg/l	0,1	0,2	1	2	1	2

## 428\_2001\_Sb

11. Mangan <sup>1)</sup>	mg/l	0,05	0,05	0,1	1	0,5	1,5
12. Měď	mg/l	0,02	0,05 (O)	0,05	0,05	0,1	0,1
13. Zinek	mg/l	0,5	3	1	5	1	5
14. Bor	mg/l	0,5	1	1	1	1	1
15. Berylium	mg/l		0,001		0,001		0,002
16. Kobalt	mg/l	0,05					
17. Nikl	mg/l		0,02		0,03		0,03
18. Vanad	mg/l	0,02					
19. Arsen	mg/l	0,01	0,01		0,01	0,02	0,02
20. Kadmium	mg/l	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001	0,005
21. Chrom (veškerý)	mg/l		0,05		0,05		0,05
22. Olovo	mg/l	0,01	0,025		0,025		0,05
23. Selen	mg/l		0,01		0,01		0,01
24. Rtuť	mg/l	0,0005	0,001	0,0005	0,001	0,0005	0,001
25. Baryum	mg/l		0,1		1		1
26. Kyanidy	mg/l	0,02	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
27. Sířany	mg/l	150	250	150	250 (O)	150	250 (O)
28. Chloridy	mg/l	100	100	100	100	100	100
29. Tenzidy aniontové	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
30. Fosforečnany (POCE <sup>3-</sup> ) <sup>1)</sup>	mg/l		0,3		0,5	0,5	
31. Fenoly jednosytné	mg/l		0,001	0,001	0,003	0,001	0,1
32. Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	mg/l		0,05		0,05	0,1	0,5
33. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	mikrog/l		0,10,1		0,2		
34. Pesticidní látky celkem	mikrog/l		0,50,5		0,5		
35. Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn) <sup>1)</sup>	mg/l	2	3	5	10	10	15
36. Nasycení kyslíkem <sup>1)</sup>	% O <sub>2</sub>	> 70		> 50	> 30		
37. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK <sub>5</sub> )	mg/l	< 3	3	4	5	5	7

při 20 st. C  
s vyloučením  
nitrifikace1)

38. Celkový dusík	mg/l	1	2	3			
39. Amonné ionty	mg/l	0,05	0,5	0,5	1	1	3 (O)
40. Extrahovatelné látky	mg/l	0,1	11	0,2	0,5		
41. Celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	5		8	8		
42. Huminové látky	mg/l	2	2,5	3,5	5	6,0	8,0
43. Veškeré koliformní bakterie	KTJ/100 ml	50		5 000	50 000		
44. Termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100 ml	20		2 000	20 000		
45. Fekální streptokoky (Enterokoky)	KTJ/100 ml	20		1 000	10 000		
46. Salmonely vody	v 5 000 ml	nepřítomny		nepřítomny			
47. Mikroskopický obraz	Jedinci/ml		50	3 000	10 000		
		5002)	1 0002)				

Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti. Směrné hodnoty ukazatelů jsou hodnoty, ke kterým má směřovat asanační a ochranná činnost v povodí, zejména v ochranném pásmu vodního zdroje.

Vysvětlivky:

S ... směrné, nepovinné hodnoty

M ... mezní, povinné hodnoty

A1, A2, A3 ... kategorie surové vody § 22 odst. 3 vyhlášky

- 1) možná odchylka pro způsob vyhodnocení a zařazení surové vody do kategorie
- 2) u obtížně odstranitelných organismů u jednostupňové či víceúrovňové úpravy
- 3) (O) - výjimečné klimatické a geografické podmínky
- 4) tato hodnota udává horní limity podle průměrné roční teploty (nízké a vysoké)

Ukazatel pořadového čísla 9 se nestanoví v případech, že jsou stanoveny specifické chlorované organické látky.

Ukazatel pořadového čísla 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren, fluoranten.

Ukazatel č. 34 je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí detekce) všech stanovených pesticidů. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v daném zdroji vyskytovat.

Tabulka č. 1b

## PODZEMNÍ VODA

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu kromě dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity, a to pouze pro kategorii A3.

Ukazatel	Jednotka	A3	
		S	M
Železo	mg/l		20
Mangan	mg/l	1,0	5,0
Sulfan	mg/l		0,05
Rozpuštěný kyslík	% nasycení	bez limitu	bez limitu

## ČÁST 2.

## STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

## TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY

Tabulka č. 2

Pro kategorii Typy úprav

- A1 Jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním.
- A21) Běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce (konečné chlorování), jednostupňové či dvoustupňové odželezňování a odmanganování.
- A3 Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce, například chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), dezinfekce (ozón, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy.

Vysvětlivky:

- 1) Pro evidenci a hodnocení účinnosti úpravy vody se rozděluje tato kategorie na dvě podkategorie:  
 a) jednostupňová úprava,  
 b) klasická dvoustupňová úprava.

## ČÁST 3.

## ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY DO KATEGORIÍ

(1) Surová povrchová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to:

- u 95 % vzorků pro ukazatele M (mezná hodnota),
- u 90 % vzorků ve všech ostatních případech,
- a jestliže v případě 5 nebo 10 % nevyhovujících vzorků:
  - a) se jakost vody neodchyluje od hodnot ukazatelů uvedených v tabulce 1a o více než 50 %, s výjimkou teploty, pH, rozpouštěného kyslíku a mikrobiologických ukazatelů,
  - b) nemůže dojít k ohrožení veřejného zdraví,
  - c) vzorky vody odebrané následně ve statisticky vhodném intervalu se nebudou odchýlovat od příslušných hodnot ukazatelů.

(2) Od požadavků uvedených v odstavci 1 je možné se odchýlit:

- a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1 nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší než jsou hodnoty ukazatelů pro příslušnou vodu),
- b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přírodnímu obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a přílohy č. 13 pro kategorie A1, A2 a A3; přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené,
- c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a přílohy č. 13 s označením (1); odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů,
- d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota odpovídá či přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1, popř. A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud výsledek technologické zkoušky (dle typu úprav) prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.

(3) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. d).

### ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

1. Pro potřebu technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k většímu kolísání jakosti surové vody nejde v průběhu roku zdroj zařadit pouze do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti vybraných ukazatelů podle vztahu:

$$I_u = I_{u1} \cdot a + I_{u2} \cdot b + I_{u3} \cdot c + I_{u4} \cdot d ,$$



100 100 100 100

kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a d je četnost výskytu ukazatele v kategorii větší než A3.

- Index upravitelnosti ( $I_u$ ) je číslo v rozmezí 1 až 3 odpovídající kategorii A1 až A3. Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je  $I_u = 4$ . Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější úpravu.
- Indexu upravitelnosti se odpovídá indexem náročnosti technologie úpravy vody  $I_t$ , který má hodnoty 0 (bez úpravy) až 3,75 (např. dvoustupňová úprava s filtrací přes zrněné aktivní uhlí a s oxidací).
- Pro dané standardní metody úpravy vody odpovídají orientačně následující průměrné indexy upravitelnosti ( $I_u$ ) podle náročnosti technologie úpravy vody:

Kategorie surové vody	Index náročnosti technologické úpravy
A1	0 - 2
A2a	2 - 2,5
A2b	2,5 - 3
A3	> 3

Příl.14

#### PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY A REFERENČNÍ METODY

Tabulka č. 1

Meze stanovitelnosti, přesnost a správnost

Poř. číslo	Ukazatel	Jednotka	Mez stanovitelnosti	Přesnost +/-	Správnost +/-
1.	Reakce vody			0,1   0,2	
2.	Barva (po filtraci)	mg/l Pt	5	10 %   20 %	
3.	Nerozpuštěné látky suš.	mg/l	-	5 %   10 %	
4.	Teplota	st. C	-	0,5   1	
5.	Konduktivita	mS/m		5 %   10 %	
6.	Pach	stupeň	-	-   -	
7.	Dusičnany	mg/l	2	10 %   20 %	

8.	Fluoridy	mg/l	0,05	10 %	20 %	
9.	Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)	mg/l	0,01	20 %	20 %	
10.	Železo celkové	mg/l	0,2	10 %	20 %	
11.	Mangan	mg/l	0,01 2)	10 %	20 %	
12.	Měď	mg/l	0,005 0,02 4)	10 %	20 %	
13.	Zinek10)	mg/l	0,01 2)	10 %	20 %	
14.	Borek10)	mg/l	0,1	10 %	20 %	
15.	Berylium	mg/l	0,0005	10 %	20 %	
16.	Kobalt	mg/l	0,01	10 %	20 %	
17.	Nikl	mg/l	0,005	10 %	20 %	
18.	Vanad	mg/l	0,005	10 %	20 %	
19.	Arsen10)	mg/l	0,002 2) 0,01 5)	20 %	20 %	
20.	Kadmium10)	mg/l	0,0002 0,001 5)	30 %	30 %	
21.	Chrom (veškerý)10)	mg/l	0,01	20 %	30 %	
22.	Olovo10)	mg/l	0,01	20 %	30 %	
23.	Selen10)	mg/l	0,005			
24.	Rtuť10)	mg/l	0,0001 0,0002 5)	30 %	30 %	
25.	Baryum10)	mg/l	0,02	15 %	30 %	
26.	Kyanidy	mg/l	0,01	20 %	30 %	
27.	Sírany	mg/l	10	10 %	10 %	
28.	Chloridy	mg/l	10	10 %	10 %	
29.	Tenzidy aniontové	mg/l	0,05	20 %	20 %	
30.	Fosforečnany (PO <sub>3</sub> -4)	mg/l	0,02	10 %	20 %	
31.	Fenoly jednosytné	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	
32.	Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	mg/l	0,01	20 %	30 %	
33.	Polycyklické	mikrogram/l	0,04	50 %	50 %	

	aromatické uhlovodíky (PAU)8)10)					
34.	Pesticidní látky celkem9)	mikrogram/l	0,1	50 %	50 %	
35.	Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn)	mg/l	0,3	20 %	20 %	
36.	Nasycení kyslíkem	%	5	10 %	10 %	
37.	Biochemická spotřeba kyslíku s vyloučením nitrifikace	mg/l	1	1,5	2	
38.	Celkový dusík	mg/l	0,3	0,5	0,5	
39.	Amonné ionty	mg/l	0,01 2) 0,1 3)	0,03 2) 10 % 3)	0,03 2) 20 % 9)	
40.	Extrahovatelné látky	mg/l	-	10 %	30 %	
41.	Celkový organický uhlík TOC	mg/l	1	20 %	20 %	
42.	Huminové látky	mg/l	0,5	10 %	10 %	
43.	Koliformní bakterie	KTJ/100ml 500 7)	5 2)	-	-	
44.	Termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml 200 7)	2 2)	-	-	
45.	Fekální streptokoky (Enterokoky)	KTJ/100ml 200 7)	2 2)	-	-	
46.	Salmonely	v 5000ml vody	0 11)			
		v 1000ml vody				

## Vysvětlivky:

Indexy uvedené ve sloupcích B, C, D, E:

- 1) Vzorky povrchové vody odebrané v místě odběru pro pitnou vodu se analyzují a měří po odstranění hrubých nečistot
- 2) Pro vody kategorie A1, hodnoty S.
- 3) Pro vody kategorie A2 a A3.
- 4) Pro vody kategorie A3.
- 5) Pro vody kategorie A1, A2 A3, hodnoty M.
- 6) Pro vody kategorie A2 (hodnoty M) a A3.
- 7) Pro vody kategorie A2 a A3, hodnoty S.
- 8) Vyjádřené jako součet: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren,
- 9) Stanovují se zvláště ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v daném zdroji. Kromě chlorovaných (zvláště hexachlorbenzen a hexachlorcyklohexany event. DDT) je nutné se zaměřit na pesticidy dusíkaté, zejména atrazin

a simazin, případně na parathion, dieldrin, hexachlorcyklohexan.

10) Jestliže vzorky obsahují velké množství suspendovaných látek, že vyžadují zvláštní předúpravy, hodnoty správnosti udané ve sloupci (E) mohou být výjimečně překročeny a bude se na ně pohlížet jako na cílové hodnoty. Vzorky musí být tak upraveny, aby zabezpečily, že analýza pokryje co největší množství látek, jež mají být stanoveny.

11) Absence v 5000 ml (pro kategorii A1, S) a absence v 1000 ml (pro kategorii A2, S).

Pro účely této přílohy

- mez stanovitelnosti znamená minimální hodnotu ukazatele, kterou je možno stanovit s přijatelnou přesností a správností,
- správnost znamená rozsah, v němž se nachází 95 % výsledků měření dosažených u jednotlivého vzorku při použití stejného postupu,
- přesnost znamená rozdíl mezi skutečnou hodnotou šetřeného ukazatele a průměrnou hodnotu získanou měřením.

Tabulka č. 2

Referenční metody měření hodnot ukazatelů  
povrchové surové vody

P. č.	Ukazatel	Jednotka	Pracovní postup podle:	Poznámka
1.	pH	pH	ČSN ISO 10523	
2.	Barva (po filtraci)	mg/l	ČSN EN ISO 7887	
3.	Nerozpuštěné látky	mg/l	ČSN EN 872	
4.	Teplota	st. C	ČSN 75 7342	
5.	Konduktivita	mS/m	ČSN EN 2788	
6.	Pach	stupeň	ČSN EN 1622	
7.	Dusičnany	mg/l	ČSN ISO 7890-1,2,3	
8.	Fluoridy	mg/l	ČSN ISO 10359-1,2	
9.	Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)	mg/l	ČSN EN 1485	
10.	Rozpuštěné železo	mg/l	ČSN EN ISO 11885, ČSN ISO 6332	
11.	Mangan	mg/l	ČSN EN ISO 11885, ČSN ISO 6333	
12.	Měď	mg/l	ČSN EN ISO 11885, ČSN ISO 8288, TNV 75 7426	
13.	Zinek	mg/l	ČSN EN ISO 11885, ČSN ISO 8288, TNV 75 7497	

14.	Bór	mg/l	ČSN EN ISO 11885		
15.	Berylium	mg/l	ČSN EN ISO 11885		
16.	Kobalt	mg/l	ČSN EN ISO 11885, ČSN ISO 8288, TNV 75 7422		
17.	Nikl	mg/l	ČSN EN ISO 11885		
18.	Vanad	mg/l	ČSN EN ISO 11885		
19.	Arsen	mg/l	ČSN EN ISO 11969, ČSN EN 26595, ČSN EN ISO 11885		
20.	Kadmium	mg/l	ČSN EN ISO 5691 ČSN ISO 8288, ČSN EN ISO 11885		
21.	Veškerý chrom	mg/l	ČSN EN ISO 11885, ČSN EN 1233		
22.	Olovo	mg/l	TNV 75 7467 ČSN EN ISO 11885, ČSN ISO 8288,		
23.	Selen	mg/l	ČSN ISO 9965 ČSN EN ISO 11885		
24.	Rtuť	mg/l	TNV 75 7440, ČSN EN 1483, ČSN ISO 5666-2,3 ČSN EN 12338		
25.	Baryum	mg/l	ČSN EN ISO 11885 TNV 75 7408		
26.	Kyanidy	mg/l	ČSN ISO 6703-1,2		
27.	Sírany	mg/l	ČSN ISO 9280 ČSN ISO 10304-1		
28.	Chloridy	mg/l	ČSN ISO 9297 ČSN ISO 10304-1		
29.	Tenzidy aniontové	mg/l	ČSN EN 903		
30.	Fosforečnany	mg/l	ČSN EN 1189		
31.	Fenoly jednosytné	mg/l	ČSN ISO 6439	pro > 0,01	mg/l
32.	Nepolární extrahovatelné látky (NEL)	mg/l	ČSN 75 7505 (infračervená spektrofotometrie)		
33.	Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	mikrog/l	ČSN 75 7554		

34.	Pesticidní látky celkem	mikrog/l	ČSN EN ISO 6468		
35.	Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn)	mg/l	ČSN EN ISO 8467		
36.	Nasycení kyslíkem	%	ČSN EN 25813, ČSN EN 25814		
37.	Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 (při 20 st. C s vyloučením nitrifikace)	mg/l	ČSN EN 1899-1,2		
38.	Dusík (Kjeldahlova metoda)	mg/l	ČSN EN 25663		
39.	Amonné ionty	mg/l	ČSN ISO 7150-1,2 EN ISO 11732		
40.	Extrahovatelné látky	mg/l	ČSN 75 7506		
41.	Celkový organický uhlík TOC	mg/l	ČSN EN 1484		
42.	Koliformní látky	mg/l	není norma		
43.	Koliformní bakterie	KTJ/100ml	ČSN 83 0531 - část 3		
44.	Termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml	TNV 75 7835		
45.	Fekální streptokoky (Enterokoky)	KTJ/100ml	ČSN EN ISO 7899-2		
46.	Salmonely	v 1000 ml vody	TNV 75 7855		
47.	Mikroskopický obraz	Jedinci/ml	ČSN 75 7711		
48.	Chem. spotřeba kyslíku (CHSKCr)	mg/l	TNV 757520		
49.	Celkový fosfor	mg/l	ČSN EN 1189 (+ mineralizace)		

Vysvětlivky:

Pořadové číslo ukazatele:

Ukazatel č. 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)berylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

Ukazatel č. 34 je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí detekce) všech stanovených pesticidů. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v daném zdroji.

Příl.15

ZPŮSOB STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

1. Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace vychází zvláště z celkové bilance znečištění odpadních vod (obyvatelstvo, průmysl, služby, popřípadě srážkové vody), které je možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu nebo ke znečištění či poškození přírodní kanalizační stoky. Při vypouštění odpadních vod (z čistírny odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku) nesmí dojít k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.
2. Pro vypracování kanalizačního řádu jsou v tabulce této přílohy uvedeny orientační koncentrační limity pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace a čišťené společně se splaškovými odpadními vodami v obvyklých provozech čistíren městských odpadních vod.
3. Podle konkrétního stavu jakosti průmyslových odpadních vod v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a následného vypouštění do recipientu může vlastník kanalizace navrhnout další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu.
4. Dále uvedené koncentrační limity mohou být vlastníkem kanalizace zvýšeny, případně sníženy na omezenou dobu stanovenou v kanalizačním řádu, a to zvláště s ohledem na stávající zatížení vybudované čistírny odpadních vod a její čistící efekt.
5. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem průmyslových odpadních vod je nutné se řídit projektovými parametry pro příslušné míry znečištění všech napojených vod do kanalizace a do čistírny odpadních vod.

Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace (koncentrační limity)

Ukazatel	Symbol	Koncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku1)
		mg/l
Reakce vody	pH	6,0 - 9,0
Teplota	T	40 st. C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK5	800
Chemická spotřeba kyslíku	CHSKCr	1600
Nerozpuštěné látky	NL	500
Dusík amoniakální	N- NH4+	45
Dusík celkový	Ncelk.	60
Fosfor celkový	Pcelk.	10
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	2500

Kyanidy celkové	CN-celk.	0,2	
Kyanidy toxické	Cn-tox.	0,1	
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	10	
Extrahovatelné látky	EL	80	
Tenzidy anionaktivní	PAL-A	10	
Rtuť	Hg	0,05	
Měď	Cu	1,0	
Nikl	Ni	0,1	
Chrom celkový	Cr celk.	0,3	
Chrom šestimocný	Cr6+	0,1	
Olovo	Pb	0,1	
Arsen	As	0,2	
Zinek	Zn	2	
Kadmium	Cd	0,1	
Salmonella sp.2)		negativní nález	

- 1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.  
V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.
- 2) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.

Příl.16

## VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

Druh plochy	plocha m <sup>2</sup>	odtokový součinitel	redukovaná plocha
		m <sup>2</sup>	
		(plocha krát odtokový součinitel)	
A			
B			
C			
	Součet redukovaných ploch:		
Dlouhodobý srážkový úhrn: .....	mm/rok tj. ....	m/rok	
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m <sup>3</sup> = součet redukovaných ploch	v m <sup>2</sup> krát dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok.		



Odtokové součinitele podle druhu plochy

- a) zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy (plocha A):  
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový  
součinitel: 0,9,
- b) lehce propustné zpevněné plochy (plocha B):  
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový  
součinitel: 0,4,
- c) plochy kryté vegetací (plocha C):  
v případě možnosti odtoku do kanalizace ..... odtokový  
součinitel: 0,05.

Příl.17

#### POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO

A. Pevná složka vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:

- Podle druhu stanovené pevné složky (§ 20 odst. 4 zákona) se technickým parametrem specifikují pro výpočet jednotlivé kategorie (U1 až Un), kde n je celkový počet kategorií. U1 je nejmenší zvolený technický parametr: u vodoměrů velikost v [m<sup>3</sup>/h]; přípojek průměr v [mm] a u odebraného množství vody v [m<sup>3</sup>/rok].
- Stanoví se pevná složka vodného, resp. stočného, v Kč za rok pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky.
- Stanoví se funkční závislost mezi technickými parametry, reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky:

$$S_i = k + a \times U_i^b,$$

kde  $i = 1, \dots, n$

- Podle místních podmínek se zvolí konstanta  $k < S_i$ .

Poznámka:

Konstanta k má rozměr Kč na jeden odběr za rok a může vyjadřovat náklad spojený se správou odběru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizující odběr. Čím vyšší hodnota k, tím více roste měrný náklad na odebraný m<sup>3</sup> malým odběratelům.

- Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla v rozsahu  $0,5 \leq b \leq 2$ .

Poznámka:

Zvolí-li se exponent  $b = 1$  a  $k = 0$ , bude mezi pevnými složkami pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými parametry charakterizující jednotlivé kategorie. Čím více bude b menší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m<sup>3</sup> malým odběratelům. Čím bude b větší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m<sup>3</sup> velkým odběratelům.

- Vypočte se koeficient a ze vzorce:

$$a = \frac{S_i - k}{U_i^b}$$

b  
 $U_i$

7. Pevné složky ( $S_i + 1$ ) v Kč za rok pro další kategorie odběru se vypočtou:

$$S_i + 1 = k + a \times U_i + 1$$

B. Pevná složka stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.):

$$S = Q_s \times (JSS - DSS)$$

$S$  ... celková pevná složka za odpadní vody vypouštěné do kanalizace z jiných zdrojů v Kč/rok

$Q_s$  ... celkové množství odpadních vod vypouštěných z jiných zdrojů v m<sup>3</sup>/rok

JSS ... jednosložkové stočné v Kč/m<sup>3</sup>

DSS ... dvousložkové stočné v Kč/m<sup>3</sup>

C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru

Provede se kontrola součtu všech pevných složek tak, že má platit:

$$\sum_{i=1}^n S_i + \sum_{i=1}^n (S_i \times p_i) \leq m \times (N + Z)$$

$p_i$  ... počet odběrů v jednotlivých kategoriích

$m$  ... % stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100)

$N$  ... ekonomicky oprávněné náklady na vodu dodanou, resp. odkanalizovanou v Kč/rok

$Z$  ... přiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/rok

Poznámka:

Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období, bude vyšší než stanoví rozhodnutí Ministerstva financí o regulaci cen, pak je nutné při výpočtu snížit  $k$ , resp.  $b$ . Pokud bude podmínka splněna, ale bude žádoucí výnosy zvýšit, je nutno zvýšit úměrně  $k$  a  $b$ .

Příl.18

## PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

A. Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:

## B. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:

Obchodní firma:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu:

Místo podnikání:

2. Provozovatel (uveďte se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:

Poř.č.	Majetek podle skupin pro vybrané majetkové evidence	Hodnota majetku jako součet aktuálních pořizovacích cen, uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence (v mil. Kč na 2 desetinná místa)	Hodnota majetku stavu majetku vyjádřené v % opotřebení	Vyhodnocení Délka vodovodů a kanalizací v roce schválení plánu					Finanční prostředky na obnovu	
				Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč na 2 desetinná místa	2009	2010	2011	2012	2013	2014-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Vodovody: příváděcí řady					+				
3	+ rozvodná vodovodní síť					++				
4	Úpravna vody + zdroje bez					0 +				
5	úpravy					++				
6	Kanalizace: příváděcí					+				
7	stoky + stoková síť					++				
8	Čistírna odpadních vod					0 +				
9						++				
10	Vodovody celkem									

11 Kanalizace  
celkem

..12 CELKEM

\* Obnova - investice nezvyšující kapacity

- + Finanční prostředky vlastní - jedná se pouze o finanční zdroje získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše způsob stanovení této hodnoty (nájemné, odpisy daňově uznatelné/neuznatelné, popř. prostředky účelově určené pro obnovu-u neodepisujících obcí
- ++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o všechny jiné než vlastní, v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.)

5. Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracování tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):

A. majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle § 5 zákona a podle § 6 odst. 2. Jednotlivé položky podle vybraných údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje majetkové evidence, použije pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění vodovodních sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2 atd., v případě uvedení jednotlivých čistíren odpadních vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.) součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2 a 3 nebo 8 a 9 (jedná se o sloupce 1 a 2 tabulky).

B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují vypočtené aktuální pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4. Ve sloupci 3 se uvádí celková hodnota majetku k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém je plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací zpracován a schválen (rok předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období). Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady, kanalizační stoky, stavba pro úpravu vody a čistírna odpadních vod. Majetek se ocení v cenách podle dlouhodobého sledování cen investic v oboru vodovodů a kanalizací, tyto ceny jsou nejméně každých 5 let aktualizovány. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává „hodnota“ v mil. Kč na dvě desetinná místa (jedná se o sloupec 3 tabulky).

C. Vlastník si podle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede váženým průměrem podle ceny. Způsob stanovení procent opotřebení popíše v komentáři podle bodu 8. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti podle § 30 a 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dalším aspektům – například zatížení provozem, povrchy nebo použité materiály. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek „Impairmentu“.

D. Pro vodovody - příváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci - příváděcí stoky + stokovou síť se uvádí délka v km na dvě desetinná místa. Délka se uvádí podle příslušných listů vybraných údajů majetkové evidence (jedná se o sloupec 5 tabulky).

E. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v bodech B a C do časového harmonogramu ve členění na prostředky vlastní z nákladů zahrnovaných do ceny pro vodné a stočné a zisku a prostředky ostatní jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na vlastní a ostatní, samostatně na kalendářní rok (jedná se o sloupce 6, 7, 8, 9 a 10 tabulky) a jako souhrn na 5 kalendářních roků (jedná se o sloupec č. 11 tabulky).

6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků vlastních a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky.

7. Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací statutárním orgánem vlastníka.

8. Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří vyúčtování podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně nákladů.

9. Č.j a datum schválení:

10. Otisk razítka a podpis vlastníka:

Příl.19

#### CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ

Pro kalendářní rok: .....

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

A. Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:

Obchodní firma:

Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu:

Místo podnikání:

2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

3. Tabulky:

Tabulka č. 1

Dílčí část se samostatnou cenou pro místo:

-----  
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

-----  
 Řádek

Nákladové položky		Voda pitná			Voda odpadní		
		xxxx	-----Rozdíl		xxxx	-----Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Skuteč.	Kalkul.		Skuteč.	Kalkul.	
-----							
1.	Materiál						
-----							
1.1	- surová voda podzemní + povrchová						
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění						
1.3	- chemikálie						
1.4	- ostatní materiál						
-----							
2.	Energie						
-----							
2.1	- elektrická energie						
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná e.)						
-----							
3.	Mzdy						
-----							
3.1	- přímé mzdy						
3.2	- ostatní osobní náklady						
-----							
4.	Ostatní přímé náklady						
-----							
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
4.2	- opravy infrastrukturního majetku						
4.3	- nájem infrastrukturního majetku						
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod						
4.5	- ostatní provozní náklady externí						
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii						
-----							
5.	Finanční náklady						

-----  
 6. Výrobní režie  
 -----

7. Správní režie  
 -----

8. Úplné vlastní  
 náklady  
 -----

- A Hodnota  
 infrastruktur. m.  
 podle VÚME
- B Pořizovací cena  
 provozního h. m.
- C Počet pracovníků
- D Voda pitná  
 fakturovaná v  
 mil. m<sup>3</sup>
- E - z toho  
 domácnosti v mil.  
 m<sup>3</sup>
- F Voda odpadní odv.  
 fakturovaná v  
 mil. m<sup>3</sup>
- G - z toho  
 domácnosti
- H Voda srážková  
 fakturovaná  
 v mil. m<sup>3</sup>
- I Voda odpadní  
 čištěná v mil. m<sup>3</sup>
- J Pitná nebo  
 odpadní voda  
 převzatá v mil.  
 m<sup>3</sup>
- K Pitná nebo  
 odpadní voda  
 předaná v mil. m<sup>3</sup>

-----  
 9. JEDNOTKOVÉ  
 NÁKLADY v Kč/m<sup>3</sup>  
 -----

Vypracoval:

Datum:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

(ředit.,  
 stat. orgán)

-----  
 Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.  
 Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro  
 kalendářní rok ....

Tabulka č. 2a

Dílčí část se samostatnou cenou pro místo:

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné  
 -----

Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil. Kč	ř. 8				
11.	Kalkulační zisk - podíl z	mil. Kč	ř. 11/ř.				
11.a	ÚVN - z ř. 12	mil. Kč	10				
11.b	na rozvoj a obnovu infr. maj.						
12.	Celkem + zisk	ÚVN mil. Kč	ř. 10 + ř. 11				
13.	Voda faktur. pitná, odpadní + srážk.	mil. m <sup>3</sup>	ř. D, F + H				
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč. m-3	ř. 12/ř. 13				
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč. m-3					

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok .....  
při použití dvousložkové formy vodného a stočného.

Tabulka č. 2b

Dílčí část se samostatnou cenou pro místo:

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě

Řádek

1	2	3	4	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
Text	Měrná jednotka	Poznámka		5	6	7	8



16. Pevná složka – mil. Kč z ř. 12  
(ÚVN + zisk)  
- podíl z % ř. 16/ř.

16.a celkových ÚVN a zisku 12

17. Pohyblivá složka – mil. Kč ř. 12 - ř. 16  
(ÚVN + zisk)  
- z toho: mil. Kč ř. 10\*

17.a ÚVN (1-ř. 16a)  
mil. Kč ř. 17 -

17.b: ř. 17a  
kalkulační zisk

18. Cena pohyblivé složky Kč. m-3 ř. 17/ř. 13

19. Cena pohyblivé složky + DPH Kč. m-3

Parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 (a, b, c)

Vypracoval: Datum:  
Kontroloval: Schválil:  
Telefon: (ředit., stat. orgán)

4. Povinnost podle § 36 odst. 5 zákona plní (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, popřípadě bodu 2).

5. Pravidla pro zpracování vyúčtování:

A. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnává sloupec 3 a sloupec 4, sloupec 6 a sloupec 7 tabulky č. 1. Rozdíl kalkulovaných a skutečných nákladů v jednotlivých položkách je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.

B. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnávají i technické údaje uvedené v tabulce č. 1 a údaj o kalkulovaném zisku a skutečně dosaženém zisku uvedené v tabulce č. 2a nebo 2b. Rozdíly je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.

C. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se zpracuje informace o celkovém vyúčtování (porovnání) všech položek výpočtu všech cen pro vodné a pro stočné a pro vodu předanou a odpadní vodu převzatou. Současně se předává i celkový součet samostatných cen, umožňující kontrolu jednotlivých položek s účetnictvím vlastníka,

popřípadě provozovatele.

1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

1) Typy limitů podle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody.

1a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.

5) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.

ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků.

ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:

- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,
- Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží,
- Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů,
- Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků,
- Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod,
- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.

5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

7) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.

ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků.

ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:

- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,
- Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod,
- Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod,
- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.

7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb.

§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) ČSN 755401 Navrhování vodovodních potrubí.

TNV 755402 Výstavba vodovodních potrubí.

11) ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

12) ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží.

13) Vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

14) Zákon č. 254/2001 Sb.

15) ČSN 756401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.

16) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.

17) ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.

18) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

19) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 1 - 6.

ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.

ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.

20) ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

21) ČSN EN 752 - 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 7: Provoz a údržba.

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí.

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.

23) § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

- 24) Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
- 25) § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.
- 26) ČSN EN 4064 - 1, 257807 - stávající technické a metrologické požadavky na vodoměry na studenou vodu.
- 27) Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované EHS.
- 28) ČSN ISO 4064 - 1 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích (měřidla pro studenou pitnou vodu).
- 30) § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.